

RBGK 6220.03.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016, poz.23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106,09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Macieja Myśków ul. Toszecka 102 lok 307,44-117 Gliwice, **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa GPZ Miączyn wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią SN-15 kV”**

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Wiśniewie w dniu 22.03.2018 r. wpłynął wniosek Energa Operator S.A ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106,09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Macieja Myśków ul. Toszecka 102 lok 307,44-117 Gliwice, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia **„Budowa GPZ Miączyn wraz z linią 110 kV oraz powiązaniem z siecią SN-15 kV”**

Wójt Gminy Wiśniewo pismem RBGK 6220.03.2018 r. z dnia 03.04.2018 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz pismem RBGK 6220.03.2018 r. z dnia 09.04.2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem WOOS-I.4220.305.2018.SK.9 z dnia 18.09.2018 r. oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem WA.RZŚ.436.1.316.2018.ZZ01.MT (WA.ZZŚ.1.436.112.2018.MT) z dnia 30.10.2018 r. w swojej opinii uznali, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie zgodnie z art.78 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) nie wydał opinii w odpowiednim terminie, o którym mowa w art.64 ust.4, co traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz.71).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV, o długości 17,4 km, pomiędzy GPZ Miączyn a istniejącym GPZ Olechinek. Jako jego początek przyjęto wyjście linii z GPZ Miączyn, a jako koniec miejsce skablowania linii, który stanowi słup rurowy zlokalizowany przed torami kolejowymi relacji Warszawa- Gdańsk, od którego planowane jest poprowadzenie linii kablowej(podziemnej)do GPZ Olechinek.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się:

- budowę tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych niezbędnych do budowy linii;
- wycinkę drzew i krzewów w niezbędnym zakresie;
- budowę fundamentów pod słupy;
- wykonanie uziemień słupów;
- dostawę i montaż izolacji oraz przewodów;
- dostawę i montaż izolacji oraz przewodów odgromowych;
- zabezpieczenie antykorozyjne słupów;
- wykonanie oznakowania linii.

Linia napowietrzna (uwzględniając stanowiska posadowienia słupów oraz przyjęty pas technologiczny) będzie zajmowała łącznie powierzchnię ok.30 ha, przy czym faktycznie zdjęcie terenu zwiazaen z posadowieniem słupów wyniesie ok. 0,7 ha. Aktualnie teren inwestycji wykorzystywany jest rolniczo(łąki, pastwiska, pola uprawne). Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok.45 od osi przedmiotowej linii.

Etap budowy przedsięwzięcia będzie się wiązać z powstawaniem uciążliwości typowych dla procesu budowy, tj. z emisją substancji do powietrza oraz hałasu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, ograniczony zasięg i będą minimalizowane poprzez odpowiednią organizację pracy na placu budowy. Faza budowy będzie wiązała się z powstawaniem niewielkiej ilości ścieków bytowych, które będą gromadzone w przewoźnych urządzeniach sanitarnych. Na etapie realizacji inwestycji w miejscach płytkiego zalegania wód gruntowych może wystąpić konieczność odwodnienia wykopów. Zgodnie z karta informacyjną przedsięwzięcia, nie przewiduje się bezpośredniego wpływu odwodnienia na wody powierzchniowe i podziemne, ze względu na krótkotrwały czas ich odwodnienia (kilkanaście

dni), stosunkowo niewielkie (płytkie) wykopy oraz niewielkie wymagane obniżenie poziomu wody gruntowej (niewielkie ilości odprowadzanej wody).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że gospodarka odpadami, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się przede wszystkim z niewielkimi emisjami hałasu oraz pola elektromagnetycznego towarzyszącymi pracy urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 110 kV. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w trakcie funkcjonowania planowanej inwestycji dopuszczalne poziomy hałasu oraz wartości pola magnetycznego zostaną dotrzymane. Faza eksploatacji inwestycji nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza, ani powstawania ścieków.

Obszar przewidziany pod przedsięwzięcie znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych wobec tego nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachowania różnorodności biologicznej terenu

Teren inwestycji położony jest poza obszarami specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławki PLB 140008. Najbliższy Obszar Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 0,03 km, 0,16 km; 0,9 km (w zależności od wariantu posadowienia słupów) w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ze względu na swoją lokalizację nie spowoduje występowania transgranicznego oddziaływania. Nie należy też ono do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługują zażalenia.



z up. WÓJTA
mgr Iwona Rejniak
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Pan Maciej Myśków ul. Toszecka 102 lok 307,44-117 Gliwice – Pełnomocnik Inwestora
2. Urząd Gminy w Szreńsku pl. Kanoniczny 10,06-550 Szreńsk, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu na okres 14 dni, oraz po tym czasie o zwrot z adnotacją o terminach publikacji.
3. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Wiśniewie
4. Strona internetowa Urzędu Gminy w Wiśniewie
5. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie ul. 1 Maja 6, 06-500 Mława.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Zarzecze 13 B,03-194 Warszawa