

Wiśniewo, dn. 17 Lutego 2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.2.2022

Zamawiający:

Gmina Wiśniewo

Wiśniewo 86

06-521 Wiśniewo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SWZ

Wszyscy uczestnicy postępowania

Pytanie:

Szanowni Państwo. W ogłoszeniu numer 2022/BZP 00054180 (numer referencyjny ZP.271.2.2022) z dnia 11.02.2022 roku, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, wymagacie Państwo aby montować lampy na słupach z wykorzystaniem wysięgników nie krótszych niż 1 metr. W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w następującej kwestii: czy dopuszczacie Państwo możliwość zamontowania lamp bezpośrednio na słupach, tj. bez zastosowania wymaganych w specyfikacji wysięgników, przy jednoczesnym zastosowaniu opraw wyposażonych w soczewki umożliwiające skierowanie strumieni świetlnych zapewniających wymagane doświetlenie terenu?

Odpowiedź:

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa zapytanie ofertowe, Gmina Wiśniewo z uwagi na miejsce montażu dopuszcza zamontowanie lamp 20W bez wysięgników. Natomiast w przypadku lamp 30W, zastosowanie wysięgników jest wymagalne.


mgr Grzegorz Woźniak