

Wiśniewo 14.03.2023

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SWZ

Pytanie nr 1:

Proszę o informację jak należy rozumieć stwierdzenie „ Najwyższa wartość okresu gwarancji” zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia SWZ? Za jaki okres gwarancji przyznana będzie 30%, czy będzie to 48 miesięcy, 60 miesięcy, czy inna liczba miesięcy, proszę o jej podanie.

- *Do SWZ dodana została informacja odnośnie oceny ofert za okres gwarancyjny - Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy, za przekroczenie tego terminu o dwa lata Wykonawca otrzymuje najwyższą ocenę za okres gwarancji.*

Pytanie nr 2:

Po zapoznaniu się z projektem wodociągu, zamieszczonym na projekcie zagospodarowania na rys. nr 1, 2, informuję iż przebiega on częściowo przez grunty osób prywatnych na których prowadzone są uprawy płodów rolnych. Czy Zamawiający przewidział rekompensatę dla właścicieli nieruchomości z tytułu utraty dochodów za zniszczone płody rolne, na których będą prowadzone roboty budowlane?

- *Zgodnie z wizją w terenie, grunty nie są obsiane, wobec tego nie będą wypłacane odszkodowania za płody rolne, na których będą prowadzone roboty budowlane.*

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne, wykonanie całości zadania budowy sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego?

- *Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne metodą przewiertu sterowanego.*

z up. WÓJTA
mgr Iwona Rejniak
SEKRETARZ GMINY