

GK. 7021.2.9.2019

Świątajno, 2019-06-27

Do wiadomości wszystkich wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK. 7021.2.9.2019. Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świątajno**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. W projekcie przewidziano demontaż parapetów wewnętrznych lastrico. w przedmiarze brak demontażu oraz montażu nowych parapetów/ilość i rodzaj/w opisie parapet z konglomeratu.
Odpowiedź: Przewidzieć w ofercie demontaż wszystkich starych parapetów w otworach okiennych wykonanych z lastryka i montaż parapetów nowych z konglomeratu kamienno-żywicznego o szerokości dostosowanej do grubości muru z wywnięciem 5 cm poza lico ściany.

2. Stolarka drzwiowa aluminiowa oraz okienna pcv w/g przedmiaru zestawienie w audycie/brak audytu/ niezgodność z zestawieniem stolarki drzwiowej i okiennej w/g projektu-który przyjąć.
Odpowiedź: Przewidzieć wymianę okien drewnianych na okna z PCV o parametrach zgodnych z parametrami zawartymi w opisie projektu budowlanego w ilości wg zestawienia stolarki okiennej. Stolarkę drzwiową wymienić na stolarkę aluminiową o parametrach zgodnych z parametrami zawartymi w opisie projektu budowlanego w ilości wg zestawienia stolarki drzwiowej.

3. Przedmiar zakłada rozbiórkę papy z dachu betonowego -ile warstw i co z utylizacją po czyjej stronie.
Odpowiedź: Przewidzieć rozbiórkę wszystkich ułożonych w pokryciu warstw papy – ilość warstw do sprawdzenia przez oferenta na obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest do wywieżenia i utylizacji wszystkich materiałów z rozbiórki, w tym papy.

4. W/g stanu istniejącego otwory okienne posiadają kraty. w projekcie oraz w przedmiarze brak demontażu tych krat.
Odpowiedź: Przewidzieć w ofercie demontaż wszystkich krat zamontowanych na obiekcie oraz po zamontowaniu stolarki okiennej montaż trzech krat na oknach wskazanych przez zamawiającego z wykonaniem przeróbki mocowań i przemalowaniem krat.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Janusz Zakrzewski

Kierownik Zamawiającego