

Świątajno, dnia 10.11.2023 r.

OŚB.6220.4.2023

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2023.1094), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 czerwca 2023r., złożonego przez firmę – UNITe Polska Sp. Z o. o., ul Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Ustalam

środowiskowe uwarunkowania oraz brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 18/1 w obrębie Cichy, gmina Świętajno i nr ew. 32 w obrębie Cicha Wólka, gmina Kowale Oleckie”,

jednocześnie:

Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej ok 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej powierzchni zabudowy do 8,15 ha, zlokalizowana na działkach o nr geodezyjnych 18/1, obręb Cichy, gm. Świętajno oraz 32, obręb Cicha Wólka, gm. Kowale Oleckie, powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej, tj. w godz. 6⁰⁰-22⁰⁰;
- 2) wykluczyć wszelkie prace związane z obsługą pojazdów i urządzeń technicznych i technologicznych w porze nocy powodujące emisje hałasu, tj. w godz. od 22⁰⁰ do 6⁰⁰;
- 3) w przypadku potwierdzonych pomiarami przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza poza granicami terenu tej inwestycji oraz ponadnormatywnego hałasu na granicach działek chronionych akustycznie w sąsiedztwie, należy zastosować rozwiązania poprawiające klimat akustyczny i aerosanitarny powietrza;
- 4) projektowana instalacja powinna się składać z ok 20 000 szt. modułów o mocy jednostkowej od 500Wp do 1000Wp, ok 40 szt. inwerterów fotowoltaicznych, do 5 szt. kontenerowych stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz kontenera technicznego oraz stacji transformatorowej;
- 5) zapewnić utrzymanie czystości i higieny na terenie inwestycyjnym oraz w jego otoczeniu;
- 6) do mycia urządzeń używać wyłącznie wody bez detergentów;
- 7) podczas budowy wyposażyć teren w kabiny przewoźne typu „Toi-Toi” z zapewnieniem regularnego ich opróżniania;
- 8) w trakcie prowadzonych robót odpady inne niż niebezpieczne i obojętne należy gromadzić w selektywny sposób, zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniem zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
- 9) odpady niebezpieczne gromadzić w sposób selektywny w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu, gwarantującym bezpieczne magazynowanie oraz uniemożliwiającym dostęp osób postronnych, a następnie przekazywać specjalistycznym podmiotom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia;
- 10) wszelkie wykopy podczas realizacji inwestycji należy wykonać w sposób umożliwiający wydostanie się płazów, gadów jak i innych drobnych zwierząt;
- 11) Panele fotowoltaiczne należy pokryć powłoką antyrefleksyjną w celu zapobiegania efektowi odbijania światła, co może spowodować chwilowe oślepianie ptaków oraz mylenie przez nie powierzchni paneli z powierzchnią wody. W celu zmniejszenia ryzyka kolizyjności awifauny wodnej w przestrzeniach między panelami pozostawiona zostanie roślinność zielna;
- 12) teren inwestycji ogrodzić o wysokości do 3 m bez podmurówki, w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się płazów, gadów i niewielkich ssaków (tj. dolna krawędź ogrodzenia na poziomie ok. 15 – 20 cm nad ziemią).

3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

4. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie nie wymaga prowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

5. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.

Nie dotyczy

Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2023r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek złożony przez firmę: UNITE Polska Sp. z o. o., ul Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 18/1 w obrębie Cichy, gmina Świątajno i nr ew. 32 w obrębie Cicha Wólka, gmina Kowale Oleckie”. Do wniosku Inwestor dołączył dokumenty określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.: kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną, mapę sytuacyjno-wysokościową, wypis z rejestru gruntów oraz wykaz działek sąsiadujących. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko *(zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody...)*.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do wydania której organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W związku z powyższym w dniu 11.07.2023 r. obwieszczeniem znak: OŚB.6220.4.2023 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie tego samego dnia, Wójt Gminy Świątajno na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 w/w ustawy zwrócił się z pismami znak OŚB.6220.4.2023 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku opinią znak: ZNS.9022.5.24.2023 z dnia 27 lipca 2023r. wydał opinie sanitarną, w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie opinią znak: BI.ZZŚ.1.4901.226.2023.BG z dnia 17 lipca 2023r. stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4220.357.2023.NS.1 z dnia 21 lipca 2023r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W wyniku analizy przedłożonych przez Inwestora dokumentów oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku znak: ZSN.9022.5.24.2023 z dnia 27 lipca 2023r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: BI.ZZŚ.1.4901.226.2023.BG z dnia 17 lipca 2023r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.357.2023.NS.1 z dnia 21 lipca 2023r., a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Świątajno odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 cytowanej ustawy podano, poprzez obwieszczenie do publicznej wiadomości, informację o możliwości zapoznania się z

dokumentacją sprawy, składaniu uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty dokonania publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie znak: OŚB.6220.4.2023 z dnia 03.08.2023r. zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń sołectwa Cichy oraz zostało przekazane do Urzędu Gminy Kowale Oleckie.

W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Teren inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi 9,2412 ha, natomiast powierzchnia faktycznie zajęta przez inwestycję będzie miała powierzchnię ok 8,15 ha. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o nr geodezyjnych 18/1, obręb Cichy, gm. Świątajno oraz 32, obręb Cicha Wólka, gm. Kowale Oleckie, powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie.

Energia elektryczna produkowana przez elektrownię będzie dostarczana do sieci publicznej poprzez przyłączeniową stację transformatorową oraz linie kablowe .

Całkowita powierzchnia działek wynosi 9,2412 ha i zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowią ją grunty orne klasy RIVa, RIVb, RV oraz N. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie w całości użytkowanym rolniczo. Powyższy teren może być siedliskiem płazów, dlatego wykopy pod kable w pobliżu nieużytku, należy wykonać w sposób umożliwiający wydostanie się zarówno płazów jak i innych drobnych zwierząt z wykopów np. brzegi wykopu mogą być ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się drobnych zwierząt do wykopów. Na działkach przeznaczonych pod inwestycję znajdują się pole uprawne, które są systematycznie koszone i nawożone. Projektowana inwestycja nie zmieni przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu wokół instalacji, jak i między rzędami paneli i pod konstrukcją. Nadal zachowuje on rolniczy charakter. Grunt pomiędzy jak i pod panelami pozostanie biologicznie czynny, w tym miejscu planuje się uprawę trawy, która będzie wykaszana co najmniej raz do roku w sposób mechaniczny lub ręczny. Na terenie przedmiotowych działek nie znajdują się zabudowania. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się od terenu inwestycji w promieniu do 200m. w kierunku północno-zachodnim na dz. o nr geodezyjnym 128, obręb Cicha Wólka, gm. Kowale Oleckie. Realizacja inwestycji nie spowoduje wycinki drzew ani krzewów. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują tereny użytkowane rolniczo. Dojazd do działki funkcjonuje od południa z drogi gminnej dz. nr 33, obręb Cicha Wólka, gm. Kowale Oleckie łącząca

się z drogą gminną dz. nr 21, obręb Cichy, gm. Świątajno prowadzącą do drogi powiatowej nr 1887N.

Planowana farma składać się będzie z modułów fotowoltaicznych w ilości ok 20 000 szt. o mocy jednostkowej od 500Wp do 1000Wp. Wysokość zawieszenia pojedynczego panelu do 5 m. nad poziomem terenu pod kątem około 20-40 stopni. Panele będą ustawione na metalowej konstrukcji składającej się ze słupków i ram ze stali ocynkowanej lub aluminiowej wznoszącej się do wysokości 5 m. Panele będą rozstawione w rzędach w odległości około 3 - 7 m pomiędzy rzędami. W przypadku zastosowania transformatora olejowego należy zamontować misę olejową, mogącą pomieścić 110% zawartości oleju w transformatorze, co skutecznie zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi. Cała farma zostanie ogrodzona siatką z przestrzenią od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia tj. ok 15-20cm.

Panele fotowoltaiczne nie emitują hałasu. Tego typu inwestycje nie wpływają także na zanieczyszczenie wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, a ponadto nie wywołują ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. Pole modułów fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wpływu elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz ludzi. Poziom mocy akustycznej nie przekroczy wartości dopuszczalnych obowiązujących na obszarach chronionych akustycznie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ze zm.).

Prace budowlane należy wykonywać wyłącznie w godzinach 6.00 - 22.00, w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z przeprowadzaniem prac budowlanych. Nadmiar ziemi z wykopów należy zagospodarować do niwelacji nierówności terenu w granicach inwestycji.

W ramach realizacji inwestycji Inwestor przewiduje pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji. Przestrzeń pomiędzy urządzeniami oraz pod nimi z wykluczeniem stacji transformatorowej pozostanie biologicznie czynna. Elektrownia nie będzie wymagała stałej obsługi, zostanie wyposażona w zdalne sterowanie i monitoring a czynności konserwatorskie oraz serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane okresowo przez firmy serwisowe.

Wytworzone w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane (m.in.: opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, kable, makulatura – opakowania, szkło, tworzywa sztuczne, żelazo i stal, niesegregowane odpady komunalne) będą tymczasowo magazynowane selektywnie oraz regularnie odbierane przez uprawnione do tego podmioty zabezpieczając tym środowisko przed zanieczyszczeniem. W trakcie realizacji przedsięwzięcia Inwestor wyposaży teren w kabiny przewoźne typu „Toi-Toi” z zapewnieniem regularnego ich opróżniania. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała poboru wody ani odprowadzenia ścieków technologicznych.

Podczas eksploatacji elektrowni będą powstawały odpady serwisowe (np. elementy usunięte z zużytych urządzeń) oraz odpady opakowaniowe, które będą przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi. Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej czas pracy sprzętu mechanicznego zostanie ograniczony wyłącznie do pory dnia (tj. od 6:00 do 22:00). Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wybrzeży, obszarów górskich, obszarów leśnych, obszarów wodno-błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami przylegającymi do jezior. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza granicami obszarów chronionych regulowanych ustawą o ochronie przyrody, poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

W dniu 17 lutego 2023r. weszła w życie II aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły — Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r. poz. 300). Zgodnie z ww. rozporządzeniem teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWPd o kodzie PLGW200032, której stan ilościowy i chemiczny został określony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla JCWPd GW200032: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy.

W odniesieniu do lokalizacji przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych ustalono, iż teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWP rzecznych RW2000182628539 „Ełk do jeziora Litygajno”. JCWP RW2000182628539 to naturalna część wód, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wskazane cele środowiskowe dla JCWP RW2000182628539:

- dobry stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu

gospodarczym na odcinku ciekłu głównego Ełk w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego),
- stan chemiczny - dla złagodzonych wskaźników [związki tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego,
dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Dla JCWP „Ełk do jeziora Litygajno” zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Odstępstwo jest związane z warunkami naturalnymi uniemożliwiającymi osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE). Dodatkowo zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie ustalenia mniej rygorystycznego celu środowiskowego. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: związki tributyllocyny (występowanie w wodzie). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), a także poza korytarzami ekologicznymi. Najbliższy obszar chroniony zlokalizowany jest w odległości ok. 1,15 km od działek inwestycyjnych i jest to Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są Puszcza Borecka PLB280006 oraz Ostoja Borecka PLH280016 oddalone o ok. 1,4 km od działek, na których realizowana będzie inwestycja. Z uwagi na odległość, rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony wyżej wymienionego obszaru Natura 2000 oraz jego integralność, jak również na walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, leśnych czy też górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub

archeologicznych. W jego otoczeniu występują tereny użytkowane rolniczo, na których nie występuje znaczące ryzyko przekroczenia standardów jakości środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świętajno w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Z up. Wójta Gminy Świętajno
Robert Racis
Sekretarz Gminy Świętajno

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Augustowie.