


OPIS:

- 01 - zawór problemowy,
- 02 - manometr,
- 03 - filtr mechaniczny AB20
- 04 - zawór kulowy
- 05 - wodomierz impulsowy DN15,
- 06 - głowica ręczna,
- 07 - butla 8" x 35" za złożem
- 08 - pompa dozująca
- 09 - inżektor wtryskowy
- 10 - zbiornik 60 litrów

GLOBAL Albert Dragan				
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 51 6 126 333				
✉ instalatorzy@tem.pl, 📠 +48 81 747 87 94				
				
TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki w m. Sobianowice, gm. Wólka powiat Lublin, woj. Lubelskie, dz. nr 361/3				
INWESTOR		Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach, 20-258 Lublin		
RYSUNEK		SCHEMAT STACJI		SKALA
UZDATNIANIE WODY				NR RTS. 4
FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Albert Dragan	LUB/01771/ PWOS/05	10 2016	
SPRAWDZIŁ	inż. Feliks Dragan	2369/Lb/74	10 2016	
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 199R.) Z POŹNIEJSZYMI ZMIANAMI				