

Ulica (osiedle Borek)/ Miejscowość	Liczba oprav i zainstalowana moc						Typ oprawy obecnie zainstalowanej	Nawierzchnia (A - asfalt, K - kostka brukowa, NU - nieutwardzona)	Szerokość jezdni [m]	Moduł (odstęp między słupami) [m]	Odległość pozioma od jezdni źródła światła	Wysokość zawieszenia źródła światła	Rodzaj słupa (S – stalowy, B- betonowy, Z – żelbetonowy)	Rodzaj sieci (I – nap. izolowana, N - nap. nieizolowana, K- kablowa)	Mocowanie wysięgnika (PL – pod linią, NL – nad linią, W – wierzchołek)	Klasa oświetleniowa
	Rzęciana 125 W	Rzęciana 250 W	Sodowa 70 W	Sodowa 100 W	Sodowa 150 W	Sodowa 250 W										
Lipowa					6	1	SGS 102/101 STRADA OUS 250	A	5	40	1,3	9	B	K	W	Me5
Jesionowa					2		SGS 102/101	A	5	45	0,6	6	S	K	W	s4
Grabowa				2			LugSan 3	A	6	35	1	7	S	K	W	Me5
Jaworowa					6		SGS 102/101	K	5	35	1	9	B	K	W	Me5
Konwaliowa					2		SGS 102/101	A	5	28	1	9,5	S	K	W	Me5
Jaśminowa					4		SGS 102/101	A	5	35	0,5	9,5	S	K	W	Me5
Bukowa				4	15		WSL-8 LugSan 3 SGS 102/101	A	5,5	40	0,7	9	S / B	K	W	Me5
Dębowa					25		SGS 102/101	A	7	32	1,7	9	B / Z	K	W	Me5
Jeżynowa			7				LugSan 3	K/A	5	35	0,8	7	S	K	W	Me5
Berbersowa			6				LugSan 3	K	5	30	0,7	7	S	K	W	Me5
Jagodowa			4				LugSan 3	A	5	36	2,8	7	S	K	W	Me5
Borówkowa			3				LugSan 3	A	5	36	0,8	7	S	K	W	Me5
Wrzosowa					3		SGS 102/101	A	5	30	2,2	9,5	S	K	W	Me5
Malinowa			3				LugSan 3	A	5	30	0,8	7	S	K	W	Me5
Biskupie Kolonia (A)					12		SGS 102/101	A	6	46	4	9	B	K	W	Me5
Biskupie Kolonia (B)					3		SGS 102/101 ORZ3-kl	A/NU	4	52	1,5	8 / 9	B	K	W	Me6
Świdnik Duży Drugi (D)					11		LugSan 3	A	5,5	40	1	9	Z	K	W	Me6
Kolonia Świdnik Mały (C)					17		SGS 102/101	A	5,5	43	1,5	9	Z	K	W	Me6
Świdnik Mały (B)					9		SGS 102/101	A	5,5	40	3,5	9	Z	K	W	Me5
Świdnik Duży Pierwszy (B)					17		LugSan 3	A	5,5	40	1	9	Z	K	W	Me5
Łuszczów Drugi (A)					23		WSL 8	A	4	33	4,2	9	B	K	W	Me5
Sobianowice (D)					26		SGS 102/101 MN 25	A	6	32	3	8	Z	K	W	Me6
Sobianowice (E)					12		SGS 102/101 MN 25	A	5,5	33	3	9	B	K	W	Me6
Pliszczyn (E)					16		SL-100	A	5,5	23	2	8,5	Z	K	W	Me5
Bystrzyca (B)					7		SGS 102/101 SL-100	A	5,5	42	4,4	8	B	K	W	Me5
Bystrzyca (E)					10		SGS 102/101	A	5	36	5,5	7 / 9	B	K	W	Me5
Bystrzyca (F)					20		SL-100	A	5	26	4	9,5	Z	K	W	Me5
Bystrzyca (G)					24		SGS 102/101	A	5	35	2,2	9	Z	K	W	Me5
Długie	10				10	2	OZR-125-3 Strada OUS 250 SGS 203	A	7	32	2	9,5	B	K	W	Me4a
Rudnik (A)					5		WSL 8	A	5	44	2	8	B	K	W	Me6
Rudnik (B)					13		SGS 305/306	A	4	40	2	7	Z	K	W	Me6
Łuszczów Pierwszy					28		SGS-104	A	5	40		9		K		Me4a

różne lokalizacje-droga krajowa Turka, Łuszczów Pierwszy				18		nieskatalogowane	A	7	35	3	10,5	Z	K	W	Me4a
Ujęcie Wody Turka				8		nieskatalogowane	nd	nd	nd	nd	7	B	K	W	Me5
Ujęcie wody Łuszczów				6		nieskatalogowane	nd	nd	nd	nd	7	B	K	W	Me5

RAZEM sztuk 400

współczynnik utrzymania 0,8