

Jakubowice Murowane, dnia 29 sierpnia 2019 r.

**RI.271.15.2019**

### **Wyjaśnienia treści SIWZ**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych**

W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów 1-fazowych przy budowie instalacji w budynku z instalacją 3-fazową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza stosowanie inwerterów 1-fazowych przy budowie instalacji w budynku z instalacją 3-faz, każdorazowo, po uzyskaniu aprobaty ze strony właściciela obiektu i po akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników o minimalnym napięciu wejściowym DC:250V?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie falowników o minimalnym napięciu wejściowym 250V, jedynie dla instalacji pow.3 kW.

Pytanie nr 3:

W odpowiedzi na pytanie nr 1 w wyjaśnieniach z dnia 21 sierpnia 2019 r. Zamawiający zapisał: „Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza w postępowaniu PC o współczynniku COP A20 W 10-55 powyżej 3,3 wg PN EN 16147”. W ten sposób zrezygnowano z PC o wyższej wartości współczynnika COP na rzecz PC o niższej wartości współczynnika COP. Wiadomym jest, że wyższa wartość współczynnika COP jest wartością lepszą. Czy zatem Zamawiający potwierdza, że omyłkowo zostało słowo „nie” a prawidłowy zapis powinien brzmieć „Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza w postępowaniu PC o współczynniku COP A20 W 10-55 powyżej 3,3 wg normy PN EN 16147”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza jako rozwiązanie równoważne współczynnik COP zgodnie z normą EN16147 (A20/W10-55) nie mniejszy niż 3,5, potwierdzony w niezależnym laboratorium.

**Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

*Kierownik Zamawiającego,*

*Edwin Gortat  
Wójt Gminy Wólka*

*Strona 1 z 1*