

RI.271.6.2020

Jakubowice Murowane, 2020-04-27

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „OZE w gminie Wólka – dostawa i montaż pomp ciepła”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej zwana ustawą Pzp, wyjaśniamy:

PYTANIE Nr 1:

Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi przeprowadzenie audytu u każdego użytkownika i spisanie z nim Protokołu Uzgodnień Montażowych?

Odpowiedź:

Wykonawca przed przystąpieniem do montażu będzie miał obowiązek ustalić z właścicielem nieruchomości sposób i miejsce montażu. Zamawiający nie wymaga spisania protokołu uzgodnień montażowych.

PYTANIE Nr 2:

Czy w zakres prac Wykonawcy wchodzi przygotowanie projektu wykonawczego dla każdej instalacji, a jeżeli tak to w ilu egzemplarzach?

Odpowiedź:

Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego została określona w dokumentacji przetargowej.

PYTANIE Nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie rozwiązań równoważnych dopuszcza wartość parametru „poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej” na poziomie 58 dB.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wartość parametru „poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej” na poziomie max 58 dB.

PYTANIE Nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany parametr pompy ciepła „maksymalna temperatura wody 55°C - 65°C1” odnosi się do urządzenia z grzałką elektryczną.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymagany parametr pompy ciepła „maksymalna temperatura wody 55°C - 65°C1” odnosi się do urządzenia z grzałką elektryczną.

PYTANIE Nr 5:

Ograniczenie pracy pompy od - 7 st.C. jest bezzasadne przy tak niskich temperaturach przyszły użytkownik włączy główne źródło grzewcze jakim może być np. kocioł, który przejmuje realizację ciepłej wody użytkowej, grzanie pompą ciepła wody użytkowej przy temperaturze -7 st. C jest nie uzasadnione ekonomicznie. Zamawiającemu powinno zależeć na jak najlepszym wykorzystaniu funduszy i niewpędzaniu przyszłych użytkowników w dodatkowe koszty związane z nadmiernym zużyciem energii, czego przykładem jest zwiększenie dopuszczalnego maksymalnego poboru mocy z 440W na 720W. W związku z powyższym wymagamy, aby do zamówienia dopuszczone były pompy ciepła cechujące się parametrami:

- zakres temperatur +7 st. C +35 st.C.
 - COP 3,36 A20/W10-55 oraz sezonowa efektywność ogrzewania wody powyżej 138%
- Nadmieniamy, że wymagamy rozszerzenia przetargu o urządzenie produkowane w Polsce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE Nr 6:

W załączniku numer 8 „projekt budowlany-wykonawczy instalacji pomp ciepła powietrze/woda na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, zestaw dla rodziny liczącej do 6 osób” w punkcie 4. Rozwiązanie projektowe, podpunkt 4.2 Dobór pompy ciepła napisano:

Zakres pracy -7 oC +35 oC.

Pytanie 1: Czy podany zakres pracy, dotyczy pracy pompy ciepła przy udziale sprężarki?

Pytanie 2: Czy podany zakres pracy, dotyczy pracy pompy ciepła przy udziale sprężarki i grzałki lub pracy pompy ciepła przy udziale sprężarki i dodatkowego źródła grzewczego podłączonego do węzownicy?

Pytanie 3: Podany parametr Zakres pracy pompy ciepła -7 oC +35 oC jest parametrem technicznym, który z góry definiuje jakość, klasę pompy ciepła do celów CWU, tzn. możliwość pracy na ujemnych temperaturach powietrza z mniej korzystnymi współczynnikami COP. Z kolei parametr +35 oC ogranicza pracę pompy ciepła w okresie letnim, czyli podczas bardzo korzystnych współczynników COP. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza urządzenie wysokiej klasy pracujące w zakresie -5 oC +43 oC?

Odpowiedź:

Ad. 1 i Ad. 2 Podany zakres pracy dotyczy pracy pompy ciepła przy udziale sprężarki.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 5 **minimalny** wymagany zakres pracy pompy ciepła to od +7 do +35°C.

PYTANIE Nr 7:

W pkt. 4.2. projektu budowlano-wykonawczego jest informacja o ochronie zbiornika w formie anody tytanowej. W pkt. 2.1. szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymagają Państwo ochrony zbiornika pompy ciepła przez anodę magnezową.

Proszę o wyjaśnienie Zamawiającego jaka jest wymagana ochrona zbiornika pompy ciepła: w formie anody tytanowej czy magnezowej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza parametry pompy ciepła, znajdujące się w projekcie budowlanym, z uwzględnieniem zmian, wynikających z odpowiedzi na pytania kontrahentów.

Zgodnie z projektem prosimy o uwzględnienie zabudowy w zasobniku ochronnej anody tytanowej, zasilanej z regulatora pompy ciepła.

W szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w punkcie 2 (materiały) podpunkt 2.1. ochrona zbiornika – błędnie wpisana anoda magnezowa. Reasumując: należy zastosować anodę tytanową.

PYTANIE Nr 8:

W odpowiedzi na pytanie 9 (z dnia 23.03.2020) Zamawiający bardzo mądrze napisał, że „w przypadku niemożliwości szczytania ilości wyprodukowanej energii cieplnej ze sterownika Zamawiający dopuszcza zastosowanie licznika ciepła jako urządzenia mierniczego z systemem umożliwiającym przesyłanie danych o ilości wyprodukowanej energii”. Jednakże stoi to w sprzeczności z odpowiedzią na takie samo pytanie (pyt. 40 z dnia 06.04.2020) w której Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ciepłomierza (ciepłomierz to licznik energii cieplnej/urządzenie miernicze). W związku z tym wnosimy o zmianę odpowiedzi na pytanie nr. 40 z dnia 06.04.2020 i wyrażenie zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Wtedy odpowiedzi będą spójne i nie będą wprowadzały oferentów w błąd.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do rozwiązania, jak w odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 23.03.2020 r. jako wiążące, tj.: „w przypadku niemożliwości szczytania ilości wyprodukowanej energii cieplnej ze sterownika Zamawiający dopuszcza zastosowanie licznika ciepła jako urządzenia mierniczego z systemem umożliwiającym przesyłanie danych o ilości wyprodukowanej energii”.

W powyższej sytuacji odpowiedź na pytanie nr 40 z dnia 06.04.2020 nie jest aktualna.

PYTANIE Nr 9:

Ponownie wnosimy o dopuszczenie w postępowaniu urządzenia o zakresie temperatur +7 st.0 +35 st. C, COP 3,36 A20/W10-55 oraz sezonowej efektywności ogrzewania wody powyżej 138%. Proponowane urządzenia w pełni zaspokoją potrzeby przyszłych użytkowników, bez narażania ich na dodatkowe dużo większe koszty związane ze zwiększonym zużyciem energii wskazanych w dokumentacji urządzeń.

Pompy ciepła o wyżej wskazanych parametrach są urządzeniami w pełni produkowanymi w Polsce. Zgodnie z rekomendacją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym trudnym dla wszystkich okresie epidemii, należy wspierać polską gospodarkę i polskie firmy. Naszym wspólnym obowiązkiem jest realizacja inwestycji w taki sposób, aby nie obciążać użytkowników dodatkowymi kosztami w obecnej sytuacji niepewności finansowej.

Prosimy o informacje jaki cel ma gmina w niedopuszczaniu polskiego producenta do udziału w postępowaniu i w promowaniu urządzeń produkowanych za granicą, bez pewności dostawy (blokada granic) i terminowej realizacji zamówienia (przestoje związane z epidemią Koronawirusa w Polsce i na Świecie).

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **14.05.2020 r. do godz. 10:00.**




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) Dział XIV, ust. 4 SIWZ:

Pierwotny zapis: „Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 12.05.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).”

Aktualny zapis: „Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 14.05.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).”

2) Dział XVII, pkt 1, 2 SIWZ:

Pierwotne zapisy:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ePuap do dnia 12.05.2020 r. godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62. W przypadku braku możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert Zamawiający zapewni transmisję online dostępną pod adresem http://bip.wolka.pl/cms/12326/obrazy_online.

Aktualne zapisy:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ePuap do dnia 14.05.2020 r. godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62. W przypadku braku możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert Zamawiający zapewni transmisję online dostępną pod adresem http://bip.wolka.pl/cms/12326/obrazy_online.

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta

mgr Paweł Gospodarek