



UWAGA:

1. Wszystkie przewody rozprzewadzające poziome oraz pionowe rozprzewadzające wodę zimną i ciepłą należy zaizolować pianką poliuretanową półtwardą, splecionym polietylenem, gumą porowatą lub innym materiałem izolującym o izolacyjności 0,035 W/(m·K). Grubości izolacji przyjąć zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Instalacje należy wykonać zgodnie z zaleceniami i DTR producenta systemu
3. Przy przejściu rur przez ściany wydzielenia p.poż. należy zastosować zabezpieczenie ogniochronne,

PROJEKT BUDOWLANY			
TEMAT: OPRACOWANIE: Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy Wólka z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej			
INWESTOR: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62	LOKALIZACJA: dz. nr ew. 706.1 705 obr. nr 4 Jakubowice Murowane 14-Wólka, gm. 060914-2 - Wólka	NR RYS.: IS 04	
TEMAT RYSUNKU Instalacja wod-kan - Rzut poddasza	SKALA: 1:100	DATA: GRUDZIEŃ	
ASISTENTA mgr inż. Monika Nakonieczna		POOPIS:	
PROJEKTANT w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych mgr inż. Tomasz Drzewicki LUB/0052/P005/08		POOPIS:	
SPRAWDZAJĄCY w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych mgr inż. Jarosław Jung LUB/0177/PW05/05		POOPIS:	