



UWAGA:

1. Wszystkie przewody rozprzodkające poziome oraz pionowe rozprzodkające wodę zimną i ciepłą należy zaizolować pianką poliuretanową półtwardą, spienionym polietylenem, gumą porowatą lub innym materiałem izolerskim o izolacyjności  $0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ). Grubości izolacji przysięg zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Instalacje należy wykonać zgodnie z zaleceniami i DTR producenta systemu
3. Przy przejściu rur przez ściany wydzielenia p.poż. należy zastosować zabezpieczenie ogniochronne,

Tytuł opracowania:		PROJEKT BUDOWLANY	
Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy Wólka z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej			
INWESTOR:	Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62	LOKALIZACJA:	dz. nr ew. 706 i 705 obr. nr 4 Jakubowice Murowane 14-Wólka, gm. 060914_2 - Wólka
TEMAT RYSMU	Instalacja wod-kan - Rzut parteru	SKALA:	I:100
ASISTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Monika Nakonieczna	DATA:	2019 GRUDZIEŃ
PROJEKTANT w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych		POMIAR:	
mgr inż. Tomasz Drzewicki LUB/0052/PW05/08			
SPRAWDZAJĄCY w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych		POMIAR:	
mgr inż. Jarosław Jung LUB/0177/PW05/05			