

10. Na projektowanym kablu elektroenergetycznym w miejscach skrzyżowań z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym zastosować rury osłonowe.
12. Należy uzyskać decyzję z Z.D.P. w Lublinie z/s w Beżycach decyzję na przejście przez drogę powiatową kablem energetycznym

Z up. STAROSTY LUBELSKIEGO


inż. Agnieszka Słonka
Przewodnicząca Zespołu
Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

