



## LEGENDA

— Zwód poziomy sztuczny – drut odgromowy FeZn Ø8mm, prowadzony po połaci dachu z użyciem dedykowanych wsporników

▼ Przewód odprowadzający – drut odgromowy FeZn Ø8mm, prowadzony pionowo na elewacji w do złącza kontrolnego w elewacji. Do każdego złącza należy doprowadzić wyprowadzenie z uziomu fundamentowego.

● Złącze krzyżowe

□ Złącze kontrolne w istniejącej obudowie w elewacji

⏏ Połączenie z uziomem fundamentowym

○ M1 Maszt odgromowy  
h=...m h – wysokość masztu [m]

**UWAGI:**

- Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie całości instalacji. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych.
- Jako zwody poziome zaprojektowano siatkę o maksymalnych wymiarach 20 x 20m wykonaną z drutu odgromowego FeZn Ø8mm mocowaną do dachu na uchwytach systemowych.
- Wszystkie zwody muszą być usytuowane w odpowiedniej odległości od chronionych urządzeń przy zapewnieniu odstępu izolacyjnego "s".
- Sztuczne przewody odprowadzające w postaci drutu FeZn Ø8mm należy prowadzić w warstwie ocieplenia ścian, w specjalistycznych rurkach odgromowych.
- W miejscach wskazanych na rzucie należy umieścić złącza kontrolne instalacji odgromowej. Do złącza należy doprowadzić przewód odprowadzający oraz bednarę z uziomu fundamentowego.
- Z instalacją odgromową na dachu należy połączyć, za pomocą drutu FeZn Ø8mm wystające części dachu, jak metalowe kominy, daszki kominków wentylacyjnych, etc. Wszystkie połączenia instalacji odgromowej muszą być trwałe i metaliczne.

**UWAGA!!!**  
Przy włącze dachowym oraz na dachu należy obowiązkowo umieścić tabliczki ostrzegawcze zakazujące przebywania osób na dachu w czasie burzy!

**BIURO ARCHITEKTONICZNE  
MARCIN SAMORAŃSKI**  
ŁUSZCZÓW DRUGI 22F  
20-258 LUBLIN  
tel. 607 206 997

**BAS**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		REMONT DACHU DOMU ZAKONNEGO W PLUSZCZYNIE	
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	MGR INŻ. NORBERT GAJDA	PODPIS PROJEKTANTA	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0068/PWBE/15		
IMIE I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	MGR INŻ. ADRIAN ŁĄTKOWSKI	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	LUB/0085/POOE/12		
DATA SPORZĄDZENIA		SKALA RYS.	NR RYS.
CZERWIEC 2024r.		1:100	E1