

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-024 Katowice
Powstańców 41a
tel: (032) 20-77-897, 251-80-40

fax: (032) 25-15-554
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
www.katowice.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie
42-200 Częstochowa
Rzawska 24/28
tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23

fax: (034) 360-42-80
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 136/2012

Sygnatura protokołu	DCIN.7023.265.2012.JR
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Gmina Woźniki Oczyszczalnia Ścieków w Woźnikach, Rynek, 42-289 Woźniki, Gmina Woźniki (miejsko-wiejska), Powiat lubliniecki
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:
Adres kontrolowanej działalności	Rynek, 42-289 Woźniki, Gmina Woźniki (miejsko-wiejska), Powiat lubliniecki
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Alojzy Cichowski, Burmistrz Miasta Woźniki
NIP zakładu	5751003013
REGON zakładu	151398480
PKD/EKD	7511Z /
Kod NACE	
Rejestracja	
Telefon/ fax	34 3573100 34 3573100
Adres strony internetowej: email	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	
Przedstawiciel zakładu - wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Pan Alojzy Cichowski, Burmistrz Miasta Woźniki
Udzielający	Osoba Stanowisko

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 5

protokół kontroli nr CZE 136/2012

informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Pan Zdzisław Hryciuk Pani Marzena Misiok-Habrowska	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Inwestycji w UM Woźniki Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Inwestycji w Urzędzie Miasta Woźniki
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	Gmina Woźniki Oczyszczalnia w Woźnikach	
Adres do korespondencji	Gmina Woźniki (miejsko-wiejska), Powiat lubliniecki	
NIP		
Regon	151398480	
Rejestracja		
Telefon/ fax		

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	05-06-2012
Data zakończenia kontroli	18-06-2012
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	kontrola bieżąca
Cel kontroli	Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Jarosław Reterski, Inspektor, DCIN.7023.265.2012.JR
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 5

protokół kontroli nr CZE 136/2012

Eksploracja komunalnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach prowadzona jest na podstawie decyzji Starosty Lublinieckiego znak:OŚ.6223-013/09 z dnia 23.06.2009r. zmienionej decyzją znak:OŚ.6223-018/09 z dnia 02.09.2009r. .

1.1.Realizacja warunków pozwolenia wodnoprawnego

a)W trakcie kontroli stwierdzono dobry stan eksploatacyjny urządzeń do oczyszczania ścieków .

b) W trakcie kontroli przedstawiono analizy badań ścieków wykonane przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach na podstawie umowy nr 9/TO/12 z dnia 03.01.2012 .

W pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wykonano 4 analizy ścieków spełniające wymogi pozwolenia wodnoprawnego.

W drugim roku o obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wykonano 4 analizy ścieków (wynikający z pozwolenia wodnoprawnego obowiązek - wykonania 2 analiz), z których 1 nie spełniała wymogów w zakresie dopuszczalnej zawartości BZT5 i ChZT).

W trzecim roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wykonano 4 analizy ścieków spełniające wymogi pozwolenia wodnoprawnego.

c)W trakcie kontroli stwierdzono, że oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

d)Podczas kontroli przedstawiono pismo Gminy skierowane do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział w Częstochowie w sprawie przeprowadzonych w latach 2009-2011 konserwacjach rzeki Łany oraz informujące o planowanej do wykonania w miesiącu sierpniu 2012r. bieżącej konserwacji w/w odbiornika ścieków odprowadzanych z oczyszczalni .

e)W trakcie kontroli stwierdzono, że obsługa oczyszczalni prowadzi rejestr ilości ścieków odprowadzanych po oczyszczeniu do środowiska (w oparciu o odczyty z zainstalowanego przepływomierza UNIPROD MPP-0,4 A).Średnia ilość odprowadzanych ścieków wynosi:~130-175 m³/d (przy dopuszczalnej ilości ścieków określonej pozwoleniem wodnoprawnym wynoszącej 220 m³/d).

1.2. Opis prowadzonej gospodarki odpadowej

Gospodarka odpadowa prowadzona jest na podstawie informacji złożonej na podstawie art.17 i art.24 ustawy „o odpadach” przez Burmistrza Miasta Woźniki do organu Starosty Lublinieckiego.

Na podstawie umowy z dnia 03.01.2012r nr 8/TO/12 oraz umów wcześniejszej zawartych z Gmina Woźniki przekazała Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, sposób gospodarowania odpadami wytwarzanymi w trakcie eksploatacji oczyszczalni.

Zgodnie z powyższym Powstające na terenie oczyszczalni odpady w postaci skratek (po odwodnieniu) w latach 2010-2011 odebrane zostały przez z firmę „TRANSPORT” Marian Maligłowska, ul.Polarna 14, 42-680 Tarnowskie Góry (zezwolenie na transport znak:GOŚR/G.7635-130/08 z dnia 18.09.2008r.) odpady dostarczone zostały do instalacji ich unieszkodliwiania metodą termiczną w Dąbrowie Górniczej eksploatowanej przez SARPI Dąbrowa Górnicza , ul.Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Górnicza, eksploatowanie na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17.04.2003r. znak:ŚR-III-6618/DG/1/13/03 zmienionej decyzją nr 432/05 znak: SR-III/6613/DG/533/05 z dnia 06.12.2005r.

Powstające odpady w postaci komunalnych osadów ściekowych odebrane zostały przez Serwis Separatorów i Kanalizacji EKO-JURA Spółka Komandytowa, ul.Lubliniecka 1A, 42-284 Herby (zezwolenie Starosty Lublinieckiego z dnia 06.06.2012r. na zbieranie i transport odpadów znak:WOŚ.6233.9.2012. Wspomniana firma dokonała usługi transportu w/w odpadów do instalacji Oczyszczalni Ścieków „Warta” S.A. w Częstochowie (zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego znak:Cz.OS.AK.76361/4/09 z dnia 29.11.2009r. na odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 5

protokół kontroli nr CZE 136/2012

niebezpieczne)

W trakcie kontroli przedstawiono karty ewidencji wytwarzanych odpadów. Ponadto w trakcie kontroli przedstawiono zbiorcze zestawienia danych o ilości odpadów wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi z lata 2009-2011, przekazane do Marszałka Województwa Śląskiego.

1.3 Realizacja obowiązków w zakresie opłat z tytułu szczególnego korzystania ze środowiska

Gmina Woźniki realizuje na bieżąco obowiązek przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego wykazów zawierających informacje o sposobie i zakresie korzystaniu ze środowiska.

Podczas kontroli przedstawiono przedmiotowe wykazy za lata:2009-2011 wraz z potwierdzeniami przekazania ich do adresata oraz WIOŚ.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Nieterminowe przekazywanie wykazów zawierających wyniki pomiarów (analiz ścieków oczyszczonych) prowadzonych w związku z eksploatacją komunalnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach	Przesłane do WIOŚ sprawozdania zawierające wyniki pomiarów	§ 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. „ w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji” (Dz. U. Nr 215, poz. 1366)

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
1	Nieterminowe przekazywanie wyników pomiarów do WIOŚ	art. 341 - V. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - Nie przedkładanie właściwym organom wyników pomiarów przez zobowiązanych do tego na podstawie art. 149 ust.1	Pani Marzena Misiok-Habrowska	Pouczenie

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 5

protokół kontroli nr CZE 136/2012

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Pan Alojzy Cichowski, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie paraflowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 12012

Data i miejsce podpisania protokołu: 18-06-2012, Woźniki

Podpis i pieczęć
uprawnionego przedstawiciela
jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

STARSZY INSPEKTOR

mgr inż. Jacek Reterski

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 5

protokół kontroli nr CZE 136/2012

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr CZE 136/2012

Czynności kontrolne

Lp	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	05-06-2012
2	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	18-06-2012
3	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie wytwarzania odpadów	12-06-2012

BURMISTRZ

Alojzy Gichowski