



BIURO USŁUGOWO – HANDLOWE

„WOD-BUD” s.c.

42-100 Kłobuck, ul. Parkowa 4a

tel./fax 034 317-18-48, 601-063-297

e-mail: wod.bud@poczta.fm

Kłobuck, dn. 18.06.2018r.

OŚWIADCZENIE

Dot. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki ul. Dworcowa (boczna) obręb Woźniki (0005), jed. ewid. Woźniki – miasto, dz. nr ewid. 332/14, 324/14, 323/14, 333/14, 320/14, 319/14, 318/14, 322/14.

Biuro Usługowo-Projektowe „WOD-BUD” s.c. oświadcza, że wyraża zgodę na zmianę w dokumentacji projektowej polegającą na:

- dopuszcza się zmianę materiału sieci wodociągowej z PVC-U Ø 110/4,2 na PEHD SDR17 PN10 Ø 90/5,4.

STANISŁAW SOLUCH

Upraw. do projekt. i nadzorowania
w zakresie robót inst. i sieci sanitarnych

Upr. Nr NT-83861/31/78

Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE

„WOD-BUD” s.c.

ul. Parkowa 4a, 42-100 Kłobuck

tel. 601-063-297, 601-063-294

NIP 574-15-24-147