


STUDZIENKA REWIZYJNA $\varnothing$ 425 mm plastik. NA PRZYŁĄCZACH KANALIZACYJNYCH 1:10



Wyszczególnienie:

1. Właz żeliwny do rury teleskopowej klasa B (12,5 T) lub D (40,0 T)
2. Rura teleskopowa $\varnothing$ 425 mm PCV
3. Uszczelka gumowa
4. Rura karbowana $\varnothing$ 425 mm PCV
5. Kineta typ I, II, III lub IV (w zależności od kierunku napływu ścieków)
6. Rura przewodowa $\varnothing$ 200 PCV klasa S

UWAGA!

Dz—zewnętrzna średnica rurociągu PCV

H_z—zmienna wysokości studzienki—wg profilu

Podsypka płaskowa zagęszczona
i wypoziomowana o gr.~20 cm

BIURO USŁUGOWO—HANDLOWE "WOD—BUD" s.c. 42—100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4a TEL.(34)3171848			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano—wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Woźniki przy ul. Dworcowej (bocznej), dz. nr ewid. 332/14, 324/14, 232/14, 333/14, 320/14, 319/14, 318/14, 322/14.		
Inwestor	Gmina Woźniki ul. Rynek 11, 42—289 Woźniki		
Treść	Studzienka plastik. $\varnothing$ 425mm		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upraw. do projektowania, kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr Nt—83861/31/78 Upr. Nr UAN—VIII—83861/84/85	Rys. nr	10
		Skala	
		Podpis	Data
			12.2017r.
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		12.2017r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		12.2017r.