

**Protokół z kontroli z dnia 16.11.2018**  
**z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki”**  
**określonego umową Nr 5542.U.12.18 z dnia 3.07.2018**

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Babienica**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor zarządzania kryzysowego UM Woźniki**  
**Krzysztof Nowacki – komendant gminny ochrony przeciwpożarowej**  
**Marcin Bola – gminny koordynator ratownictwa medycznego**

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **§ 6 zawartej umowy**

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Jednostkę zaalarmowano za pośrednictwem PSK Lubliniec. System selektywnego alarmowania działa prawidłowo.
2. Na alarm ćwiczebny przybyło 8 druhow.
3. W trakcie kontroli ujawniono minimalne stany paliwa w sprzęcie motorowym oraz baku samochodu. Wskazuje to na wprowadzanie zbędnych oszczędności przy gospodarowaniu środkami pochodzącymi z dotacji. Od czasu podpisania umowy dotacyjnej do chwili przeprowadzonej kontroli nikt z zarządu OSP nie sygnalizował problemów finansowych jednostki.
4. W samochodzie brak było karty drogowej, wobec czego nie można było skontrolować czy co najmniej raz w miesiącu dokonywana jest jazda próbna, do czego zobowiązany jest konserwator sprzętu ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z § 3 pkt 2 a zarządzenie Burmistrza Woźnik Nr KR.120.213.2015 z dnia 18.12.2015).
5. W miesiącu lipcu 2018 roku OSP otrzymała nową torbę ratowniczą PSP-R1. Do chwili obecnej torba ta nie została wprowadzona do użytku. Butla tlenowa, będąca na wyposażeniu torby ratowniczej, jest pusta i w stanie fabrycznym.
6. Będące na stanie jednostki aparaty powietrzne (4 sztuki) nie są przygotowane do działania. Tylko jeden z nich posiadał odpowiednie do pracy ciśnienie, ale nie pozwala to na ich użycie w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
7. Zapisy w książce wyjazdów wskazują, że ostatnia kontrola przeciwpożarowa hydrantów (zarządzenie Burmistrza Woźnik Nr KR.120.16.2015 z 10.10.2015) była wykonana w lutym 2016 roku.

Zalecenia pokontrolne:

1. *Wzmocnić nadzór nad wykonywaniem przez konserwatora czynności związanych z utrzymaniem sprzętu ochrony przeciwpożarowej, do których zobowiązany jest zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.135.2015 w sprawie ustalenia ryczałtu oraz zakresu obowiązków i wymagań dla konserwatorów sprzętu ochrony przeciwpożarowej.*
2. *Wprowadzić do użytku otrzymaną w lipcu torbę ratowniczą PSP-R1 oraz zapoznać strażaków z jej zawartością.*
3. *Przeprowadzić kontrolę przeciwpożarową hydrantów, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr 120.166.2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.*
4. *Przechowywać dokumentację dotyczącą gospodarki paliwowej jednostki (karta drogowa) na samochodach, do których jest przypisana, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nr KR.120.65.2013 w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej.*

5. *Doprowadzić posiadane aparaty powietrzne do stanu używalności poprzez napełnienie ich sprężonym powietrzem. Najbliższe sprężarki znajdują się w OSP Woźniki oraz PSP Lubliniec.*
6. *W przypadku wystąpienia trudności finansowych jednostki informować o tym fakcie Gminę, a w ostateczności złożyć wniosek o zwiększenie środków dotacji na utrzymanie gotowości bojowej.*

**INSPEKTOR**

**Piotr Kalinowski**

URZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH  
ul. Rynek 11  
42-289 WOŹNIKI

# PROTOKÓŁ Z KONTROLI GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OSP KAMIENSKIE MŁYNY BABIENICA

W dniu 16.11.2018 odbyła się kontrola gotowości bojowej jednostki OSP Kamięskie Młyny <sup>Babięnica</sup> na podstawie § 6 pkt 3 umowy Nr 5542.U.12.18 z dnia 30.07.2018 na utrzymanie gotowości bojowej jednostki dokonała komisja w składzie:

1. Piotr Kalinowski – inspektor ds zarządzania kryzysowego Gminy Woźniki
2. Krzysztof Nowacki – komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Gminy Woźniki
3. Marcin Bola – gminny koordynator ratownictwa medycznego Gminy Woźniki

Jednostkę zaalarmowano za pośrednictwem PSK Lubliniec.  
System selektywnego alarmowania działa prawidłowo/nieprawidłowo.  
Na alarm przybyło ..... druhów.

W trakcie kontroli ćwiczący wykonali następujące zadanie bojowe określone przez komendanta gminnego, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.212.2015 z 18.12.2015 w sprawie ustalenia ryczałtu oraz zakresu obowiązków i wymagań dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej:

- odpalenie spustu silnikowego oraz sprawdzenie jego sprawności  
- wykonanie rekuperacji miejsca zaleceń  
- wykonanie zporobu gąsienic przez olej  
- wykonanie umieszczenia w stanie doboru  
- wykonanie referat protokołu wykonania protokołu  
w aparatach gaśniczych.

Koordynator medyczny sprawdził wyszkolenie ratowników medycznych oraz zawartość torby medycznej, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.120.2016 z 21.09.2016 w sprawie ustalenia ryczałtu oraz zakresu obowiązków i wymagań dla gminnego koordynatora ratownictwa medycznego:

W czasie kontroli stwierdzono następujące wnioski:  
- brak HEM w tablicy PSP RI  
- wykonanie protokołu uzupełni wiedzy na temat KPP, procedur (a także) zaznajomił się z nowym sprzętem

Kontrolą objęto również dokumentację prowadzoną przez OSP

- zapisy w księdze inwentarzowej (zgodnie z załącznikiem)
- realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w roku ubiegłym (zgodnie z załącznikiem)

Kontrolą objęto również zakres pracy konserwatora sprzętu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.213.2015 z 18.12.2015 w sprawie ustalenia ryczałtu oraz zakresu obowiązków i wymagań dla konserwatorów sprzętu ochrony przeciwpożarowej

W trakcie kontroli stwierdzono brak w tablicy PSP RI  
oleju, spłuczek oraz paliwa a także dyskusję

.....  
.....  
.....  
.....

Kontrolą objęto również realizację stanu corocznej kontroli hydrantów, do której została zobowiązana jednostka zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.166.2015 z 30.10.2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych

*Ostatnia kontrola luty 2016* —  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....


Kontrolą objęto również prowadzenie gospodarki paliwowej w jednostce zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.65.2013 z 5.06.2013 w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej:

*Brak delimitacji*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Uwagi kontrolowanego do przebiegu kontroli

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kontrolujący



Kontrolowany

