

Woźniki, dnia 30.01.2019 r.

GK 7021.35.2019

Pan Józef Nowak
Radny Rady Miejskiej w Woźnikach

Dotyczy: zapytania z dnia 20.01.2019 r.

Informuję, że przyczyną zalania piwnic w dniu 17 stycznia 2019 r. była niedrożność sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Harcerskiej w Woźnikach. Główną przyczyną powstania niedrożności były intensywne roztopy śniegu oraz zablokowanie studni rewizyjnej.

Przyczyną niedrożności było zatkanie sieci tłuszczami oraz nieczystościami stałymi, które niestety są wrzucane przez mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej.

Niebezpieczeństwo zalania piwnicy w budynku mieszkalnym występuje w przypadku podłączenia do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej kratki odpływowej w pomieszczeniu piwnicy. Ryzyko to zwiększa się w przypadku budynków położonych poniżej poziomu drogi jak to jest w rejonie ul. Harcerskiej. W przypadku bezpośredniego podłączenia kratki ściekowej do wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcy powinni zainstalować zawór zwrotny (zasuwę), który uniemożliwiłby ryzyko wystąpienia zalań pomieszczeń piwnic. Właściciele zalanej piwnicy zostali o tym informowani przez pracowników Urzędu.

Jednocześnie informuję, że Urząd Miejski w Woźnikach zgłosił szkodę zalania piwnicy ubezpieczycielowi sieci w celu pokrycia szkód związanych z zaistniałą awarią.

- a) Zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Woźniki jest Urząd Miejski. Sprawy związane z eksploatacją sieci prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kierownik referatu – Zdzisław Hryciuk – Tel. 34 36 69 927 tel. kom. 53 321 841. W sytuacjach awaryjnych :
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sieć Woźniki | 608 655 748 – Antoni Fabiańczyk |
| | 606 814 438 – Antoni Kazimierczyk |
| Sieć Psary, Babienica, Piasek | 662 762 351 – Cogiel Marian |
| | 600 340 353 – Pojman Michał |
- b) Informuję że pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie sieci na bieżąco dokonują przeglądu sieci i ramach potrzeb zlecają czyszczenie sieci firmie zewnętrznej. Ponadto gmina posiada internetowy system monitorowania pracy kanalizacji poprzez monitoring pracy oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie sieci mają całodobowy dostęp do systemu .

- c) Oczyszczalni ścieków w Woźnikach może przyjąć średnio 350 m³/dobę ścieków. Obecnie do oczyszczalni ścieków odprowadzanych jest średnio około 180 m³/dobę ścieków z 680 posesji. Po przyłączeniu do sieci sołectwa Ligota woźnicka liczba przyłączonych posesji wzrośnie o około 130.

Analiza możliwości odbioru ścieków z sołectwa Ligota Woźnicka była dokonana na etapie projektowania sieci w Ligocie Woźnickiej poprzez wykonanie operatu wodno-prawnego oraz weryfikowana przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu na etapie aktualizacji pozwolenia wodno-prawnego, związanej z rozbudową sieci.

- d) Przegląd kanalizacji deszczowej i odmulenie rowu przy ul. Kościuszki w Woźnikach wykonano w ubiegłym roku w trakcie realizacji remontu nawierzchni – nakładki bitumicznej.

Eksploatacją kanalizacji deszczowej zajmuje się w Urzędzie Miejskim w Woźnikach Referat Drogownictwa, Promocji, Kultury i Współpracy z Podmiotami Gospodarczymi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach Pani Anna Michalska

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Zdzisław Hryciuk
Kierownik Referatu
Gospodarki Mieszkalnej
Mieszkanowej i Rewertycji