

Woźniki, dnia 09.12.2020 r.

Pan

Robert Bęczkowski

**Radny Rady Miejskiej w
Woźnikach**

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 13.11.2020r. (data wpływu 16.11.2020r.) odnośnie nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji sanitarnej informuję, że z naszej strony w celu rozwiązania problemu zostały podjęte następujące kroki: przeniesienie studni rozprężnej, dozowanie środka antyodorowego, przeczyszczenie całego odcinka kanalizacji w ul. Obrony Narodowej, oddelegowanie do mieszkańców zgłaszających problemy hydraulika w celu znalezienia rozwiązania powyższego problemu. Hydraulicy, którzy zostali wpuszczeni do domów w celu ustalenia przyczyny odoru zgłosili nam, że zasadne będzie wykonanie dodatkowego odpowietrzenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, o czym na miejscu mieszkańców poinformowano. Przed wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej domy znajdowały się na początku sieci, natomiast sytuacja ulegała zmianie i mieszkają Państwo już w połowie sieci, gdzie przepływ ścieków jest znacznie większy niż był dotychczas. Rozbudowa sieci polega na włączeniu się do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie zwiększenie przepływu ścieków w niej. W związku z powyższym w celu rozwiązania problemu prosimy w pierwszej kolejności o wykonanie odpowietrzenia. Z doświadczenia możemy stwierdzić, że jeśli z instalacji kanalizacyjnej w budynku przedostają się do jego pomieszczeń nieprzyjemne zapachy, świadczy to o błędach w jej wykonaniu. Dlatego instalacja kanalizacyjna w każdym budynku musi być prawidłowo wykonana oraz utrzymywana w należyтым stanie technicznym. Najczęstsze wady wynikają z:

- braku lub źle działającego odpowietrzenia kanalizacji (np. braku lub zbyt małej średnicy wywiewki, brak zaworów napowietrzających itp.)
- niewielkiego rozszczelnienia pod względem gazowym kanalizacji wewnętrznej (np. niska jakość materiałów, brak na rurach uszczeltek czy ich zużycie, niewłaściwe wykonanie podłączeń urządzeń sanitarnych np. płytkie syfony przy brodzikach natryskowych, wannach itp.).

Na podstawie §125 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1065) przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach. Zakończenie pionu zwane jest wywiewką lub rurą wywiewną.

Zlecieliśmy również opracowanie ekspertyzy, która potwierdza zasadność przeglądu odpowietrzenia, w tym celu Urząd wykona prace zadymiające w rejonie domów przy ulicy Obrony Narodowej. Treść ekspertyzy zostaje dołączona do pisma w celu zapoznania.

Sporządziła: Klaudia Łopat
Zatwierdziła: Alina Kot

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z up. BURMISTRZA

inż. Alina Kot
KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

Administratorem danych osobowych w stosunku do danych osobowych przekazywanych podczas każdorazowego kontaktu z Urzędem Miejskim w Woźnikach jest Burmistrz Woźnik, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Woźnikach przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki; kontakt mailowy: urząd@wozniki.pl; kontakt telefoniczny: 34 36 69 911.

Administrator wyznaczył **Inspektora Ochrony Danych**, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: kontakt mailowy: urząd@wozniki.pl; kontakt telefoniczny: 34 36 69 911; pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Woźnikach wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w ramach obowiązujących przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne.

Treść pełnej klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://bip.wozniki.pl/wiadomosci/13407/wiadomosc/423068/ogolna_klauzula_informacyjna_dotyczaca_danych_osobowych_zbierany

Dąbrowa Górnicza, 30.11.2020

Urząd Miejski w Woźnikach
Rynek 11
42-289 Woźniki

Dotyczy: eksploatacji kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej w Ligocie Woźnickiej

Znając od kilku miesięcy zagadnienie uciążliwości zapachowej w rejonie ulicy Obrony Narodowej w Woźnikach stwierdzono, że okres przebywania ścieków surowych w rurociągu ciśnieniowym to około 40 godzin. Czas ten powoduje zagniwanie zanieczyszczeń przed dopłynięciem do studni rozprężnej. Procesy fermentacyjne powodują wydzielanie się gazów w tym H_2S oraz substancji złoonych. W celu przeciwdziałania powyższemu wraz z firmą Brenntag zamontowano w przepompowni instalację dozującą preparat zapobiegający zagniwaniu. Ponadto Gmina zleciła zmianę lokalizacji studni rozprężnej.

Powyższe działania przyniosły dużą poprawę jakości powietrza. Występujące jeszcze odory wewnątrz domów mogą być spowodowane brakiem lub nieszczelnością w instalacji wewnętrznej.

Podsumowując:

1. ze względu na długość odcinka ciśnieniowego kanalizacji i mały napływ ścieków naturalne procesy zatruwania powodują uwolnienie zapachu
2. spływ kanalizacji grawitacyjnej może powodować wydostanie się zapachów ze studzienek kanalizacyjnych co przy niesprzyjających warunkach wietrznych może stwarzać krótkookresowe i miejscowe zakłócenia
3. wyczuwalne stężenie zapachów wewnątrz domów spowodowane jest niewłaściwym stanem technicznym wentylacji wewnętrznej pionów kanalizacyjnych. Zapachy przy szczelnej i zasylowanej kanalizacji nie mogą być wyczuwalne wewnątrz
4. należy wykonać pracę zadymiającą w rejonie domów przy ulicy Obrony Narodowej. Celem jest sprawdzenie wentylacji pionów kanalizacyjnych.
5. Efekt złoonych ze studzienek kanalizacyjnych można zlikwidować poprzez ich hermetyzację.

