

Woźniki, dnia 11.08.2025r.

Nr IK.7226.2.2025

Pan

Michał Hajda

Radny Rady Miejskiej

w Woźnikach

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.07.2025r. dotyczącej kontroli, drożności oraz prac konserwacyjnych instalacji deszczowej, sanitarnej oraz rowów melioracyjnych w Gminie Woźniki w szczególności ul. Dworcowej, Jubileuszowej, Modrzewiowej, Solarnia, Tarnogórska, Harcerska i Statek w Woźnikach informuję, co następuje :

1.Kanalizacja deszczowa w drogach publicznych to system odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg, mający na celu zapobieganie powstawaniu zastoisk wodnych i utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym. Gmina Woźniki jako zarządca dróg gminnych prowadzi systematyczne prace konserwacyjne własnym staraniem poprzez pracę pracowników działu gospodarczego lub w systemie zleceń. Każdy zauważony przypadek braku spływu wody jest na bieżąco usuwany. Te czynności są wykonywane na bieżąco w miarę potrzeb, nie wymagają raportowania, protokołów kontroli, zdjęć.

Obecnie jednym z poważnych problemów staje się zjawisko tzw. wód przypadkowych. Są to niepożądane dopływy do kanalizacji deszczowej , które nie mają nic wspólnego z wodami z pasa drogowego. Gdy trafiają do kanalizacji deszczowej dodatkowe ilości wody opadowej i roztopowej z terenów przyległych dochodzi do zalania ulic, rowów, podłączonych piwnic, placów, itp.... W konsekwencji występują także awarie na sieciach.

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

2.Ścieki bytowe powinny trafiać wyłącznie do kanalizacji sanitarnej. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania wprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

Zjawisko tzw. wód przypadkowych także występuje w kanalizacji sanitarnej. Są to niepożądane dopływy do kanalizacji sanitarnej, które nie mają nic wspólnego ze ściekami bytowymi. Wody przypadkowe trafiają do kanalizacji między innymi na skutek połączeń rur spustowych z dachów czy wpustów podwórzowych.

W czasie intensywnych opadów obserwuje się na pompowniach ścieków oraz oczyszczalni gwałtowny wzrost przepływów. Jeśli rynny z dachów zostały połączone do kanalizacji sanitarnej, jedna ulewa może skutecznie zablokować przepływ ścieków.

Należy jednoznacznie podkreślić, że kanalizacja sanitarna została zaprojektowana do odprowadzania ścieków bytowych. Gdy trafiają do niej dodatkowe ilości wody opadowej i roztopowej dochodzi do zalania piwnic czy ulic, występują awarie sieci, pompownie ścieków muszą przepompować więcej ścieków, a oczyszczalnia ścieków musi oczyścić więcej ścieków, co podnosi koszty utrzymania infrastruktury.

Gmina Woźniki jak również GSK prowadzą stały nadzór i działania w celu utrzymanie stanu technicznego instalacji. Utrzymanie bieżące kanalizacji jest rutynową czynnością wykonywaną w miarę potrzeb. Stale wykonywane są czynności dotyczące czyszczenia, udrażniania i napraw awaryjnych. Prowadzone działania nie wymagają pisemnego raportowania, sporządzania zdjęć i protokołów. Harmonogram prac ustalany jest na bieżąco i dopasowywany jest do warunków atmosferycznych wpływających na funkcjonowanie sieci.

Na chwilę obecną nie są planowane inwestycje w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowej. Planowane jest natomiast bieżące czyszczenie rowu od ul. Kościuszki i Harcerskiej w Woźnikach jako udrożnienie odpływu wód deszczowych w kierunku Statku.

Poprawą istniejącej sytuacji występującej podczas intensywnych opadów deszczu będzie likwidacja wszystkich samowolnych przyłączy, dopływów powodujących dodatkowe nadmierne obciążenia dla sieci.

Sporządziła: A. Meisner 

Zatwierdziła: A. Kot

Z up. BURMISTRZA
inż. Anna Kot
KIEROWNICZKA REFERATU
Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej