

Zakrzewo, 1 kwietnia 2022 r.

RO.271.2.2.2022.JB

Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 160614C Sinki II – Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960.

Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 160614C Sinki II – Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960, pismem z dnia 28 marca 2022 r. (data odbioru 28 marca 2022 r.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się o następujące wyjaśnienie:
„1. Proszę o podanie właściwej konstrukcji jezdni i skrzyżowania na drogę wojewódzką (dolnych warstw konstrukcyjnych) – przekroje, opis techniczny i kosztorys podają różne grubości warstwy podbudowy z kruszywa i podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.
2. Proszę o podanie właściwej grubości warstwy wiążącej na skrzyżowaniu z DW (4 czy 5 cm).”

Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Ad.1.

Dla skrzyżowania z drogą wojewódzką należy przyjąć konstrukcję taką samą jak dla nawierzchni drogi gminnej.

Ad. 2.

Grubość warstwy wiążącej należy przyjąć 5 cm.

W załączniku nr 8 do SWZ dokonano zmian uwzględniających powyższe wyjaśnienia.


WÓJT
Artur Nenczak