

Zakrzewo, 1 kwietnia 2022 r.

RO.271.2.2.2022.JB

Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 160614C Sinki II – Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960.

Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej Nr 160614C Sinki II – Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960, pismem z dnia 1 kwietnia 2022 r. (data odbioru 1 kwietnia 2022 r.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się o następujące wyjaśnienie:

„1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 01.04.2022 r. proszę wskazanie właściwej grubości podbudowy z kruszywa (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi wynosi ona 15 cm, zgodnie z kosztorysem i opisem technicznym wynosi 20 cm) oraz grubości podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (zgodnie z przekrojami wynosi ona 20 cm, według kosztorysu 15 cm, brakuje tej warstwy w opisie technicznym).”

Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Ad.1.

Proszę o przyjęcie 20 cm warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego mechanicznie oraz 20 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego.

Pozycja 26 d.4. w opisie zawiera grubość warstwy 15 cm, jednakże została zastosowana krotność 1,25 co daje łączną grubość 20 cm.

WÓJT
Artur Nenczak