

Zakrzewo, 25 sierpnia 2022 r.

Sprawa: wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na dostawę materiałów na budowę sieci wodociągowej w Kobielicach.

Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów na budowę sieci wodociągowej w Kobielicach w dniu 24 sierpnia 2022 r., wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie w następującym zakresie:

1. Poz.4 - czy złączka przyłączeniowa ISO fi 110 lub łącznik Hawle 0400(lub podobne) będzie stanowić połączony komplet ?
(chciałbym się upewnić, że zaszuwa ma posiadać króciec tylko z jednej strony).
2. Poz.5 - łuki ugięte 'lub segmentowe pod jakim kątem ?
3. Poz.6 - hydrant opis "GJS" dotyczy także kolumny, wszystkie elementy hydrantu z żeliwa sferoidalnego ?
4. Poz.6 hydrant - jaka wysokość "H" lub "Rd" ?
5. Poz.9 kołnierz ślepy ? żeliwny (jakie żeliwo) czy ocynkowany ?
6. Poz.10 - co oznacza kolano ze stopką długie ?
(kolana ze stopką mają znormalizowaną długość L-165mm)
7. Poz. 11 - taśma niebieska do rury PE - z wkładką stalową czy bez ?

Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Ad. 1. Zgodnie z rysunkiem

Ad. 2. Zgodnie z załączonym zestawieniem materiałów - 1 szt. - 90° (z pozostałych zrezygnowano)

Ad. 3. Wszystkie elementarny hydrantu oprócz kolumny z żeliwa sferoidalnego

Ad. 4. H=2350 mm, Rd=1500 mm.

Ad. 5. Zgodnie z załączonym rysunkiem, Poz.3

Ad. 6. <https://www.hawle.com/pl/produkty/laczniki-rurowe-i-kolnierzowe/luk-kolnierzowy-90-ze-stopka-dlugi-50491/>

Ad. 7. Taśma niebieska do rury PE z wkładką stalową.

Niniejsze wyjaśnienie staje się integralną częścią dokumentacji postępowania a Wykonawcy winni mieć je na uwadze sporządzając swoje oferty. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert na dzień 29 czerwca 2022 r. godz. 11:00.

WZ. WÓJTA
[Podpis]
Zastępca Wójta