

Zakrzewo, 15 stycznia 2024 r.

Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z instalowaniem pomp ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej”.

Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z instalowaniem pomp ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej”, pismem z dnia 8 stycznia 2024 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się o następujące wyjaśnienie:

„1. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pomp ciepła o innym czynniku chłodniczym niż wspomniany w projekcie technicznym R410A (np. na ekologiczny i bardziej wydajny czynnik R290)?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konfiguracji ilości pomp? To znaczy dla projektu nr 15/1 (Dom Kultury) instalację 3 pomp ciepła a dla projektu nr 16/1 (Urząd Gminy) instalację 2 pomp ciepła pracujących kaskadowo, spełniających łącznie parametry opisane w Projekcie Technicznym.”

Odpowiedź:

Ad. 1. Dopuszcza się zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących czynnik R290.

Ad. 2. Dopuszcza się zmianę ilości/konfiguracji pomp ciepła przy zachowaniu minimalnych wymaganych parametrów pracy całego układu (przede wszystkim mocy grzewczej oraz temperatury zasilania).