



# Projektowanie Nadzory

**mgr inż. Kazimierz Kościelny**

NIP 827-116-65-50

ul. Wakacyjna 9; 98-200 SIERADZ; tel. 608317728; e-mail: kazimierzkoscielny@wp.pl

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temat:                   | <b>Budowa Stacji Uzdatniania Wody<br/>w Złoczewie<br/>wraz z modernizacją odcinka kanalizacji<br/>sanitarnej.</b> |
| Lokalizacja              | <b>ZŁOCZEW, gm. Złoczew pow. Sieradz</b><br>Działka nr 288 obręb 1 Złoczew<br>Działka nr 293 obręb 1 Złoczew      |
| Stadium<br>Dokumentacji: | <b>Dokumentacja uzupełniająca<br/>PŁYTA POD ZBIORNIKI HYDROFOROWE</b>                                             |
| Branża:                  | <b>BUDOWLANA</b>                                                                                                  |
| Inwestor:                | <b>GMINA ZŁOCZEW</b><br>ul. Szeroka 17, 98-270 ZŁOCZEW                                                            |
| Projektant:              | <b>mgr inż. Wiesław Olczyk nr upr proj 76/01/WŁ<br/>ŁOD/BO/2512/02</b>                                            |
| Data:                    | <b>Sieradz, lipiec 2012 r.</b>                                                                                    |

# **S P I S   T R E Ś C I**

## **I część opisowa**

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>1. Dane ogólne</b> | <b>str. 3</b> |
|-----------------------|---------------|

## **II część rysunkowa**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>1. Rzut przyziemia</b> | <b>str. 4</b> |
|---------------------------|---------------|

## **III dokumenty formalno – prawne**

- |                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>1. Kserokopia uprawnień</b>             | <b>str. 5</b> |
| <b>2. Kserokopia zaświadczenia z ŁOIIB</b> | <b>str. 6</b> |

## **1. Dane ogólne:**

### **1.1. Rodzaj opracowania:**

Opracowanie obejmuje projekt płyty pod zbiorniki hydroforowe

### **1.2. Podstawa opracowania:**

- zlecenie Inwestora.

### **1.3. Inwestor:**

Urząd Gminy Złoczew  
ul. Szeroka 17 98-270 Złoczew

### **1.4. Adres inwestycji:**

Złoczew ul. Wodna 26  
Działka nr ew. 293 obręb 1

### **1.5. Dane ogólne**

Niniejsza dokumentacja stanowi uzupełnienie wcześniej opracowanej dokumentacji dotyczącej remontu SUW w Złoczewie.

W wyniku prowadzonych prac remontowych okazało się, że należy wykonać nową płytę pod zestaw hydroforowy, gdyż stara jest nie wystarczającej wytrzymałości, zostały spod niej wymyte podkłady oraz miejscami się załamała.

Takiego stanu nie można było stwierdzić na etapie projektowania.

## **2. Opis techniczny płyty**

Nową płytę należy wykonać jako żelbetową monolityczną z betonu B25 i grubości 25 cm. Zbrojenie płyt z siatki z prętów #10 o oczkach 15 cm górami i dół. Płytę wykonać na istniejących podbudowach z ich zagęszczeniem. Lokalizację płyty pokazano na dołączonym rysunku.

Sieradz, lipiec 2012r.