

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

W związku z niezrozumieniem przez niektórych oferentów odpowiedzi na pytanie 197, ponownie udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 197. Prosimy o uściślenie , czy w tabeli zamieszczonej w PFU na stronach 17-19 dotyczącej sieci preizolowane, podane długości to długość trasy w terenie, czy ilość rurociągów?

Odpowiedź – W tabeli podano proponowane orientacyjne długości trasy sieci dwuprzewodowej ciepłociągu w terenie