

WARUNKI TECHNICZNE NR 3/2016

podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Złoczewie przy ulicy Wieluńskiej. Działka ewidencyjna Nr 12/2, Obręb 9.

Inwestor: Firma Remontowo-Budowlana „Chojnacy” S.J.

I. Przyłącze wodociągowe :

1. Zaprojektować z wodociągu Ø 110 PVC , zagłębienie wodociągu wynosi ok. 1,75 m.
Należy przebudować sieć wodociągową biegnącą przez działkę Nr 12/2 tak by nie kolidowała z projektowanymi budynkami. Wpięcie do przebudowanej sieci Ø 110 PVC.
2. Włączenie do sieci wodociągowej przyłącza wykonać poprzez założenie opaski typu “ IMER ” - samo nawiercającej wraz z zasuwą.
3. Zaprojektować 2 hydranty zewnętrzne na średnicy Ø 90.
4. Ciśnienie w miejscu włączenia wynosi ok. 0,25 MPa.
5. Wodomierz zaprojektować w pomieszczeniu wodomierzowym lub studni wodomierzowej.

II. Przyłącze kanalizacji sanitarnej :

1. Zaprojektować przyłącze kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Wieluńskiej do ulicy Klonowa poprzez przepompownię ścieków. Przepompownię, pompę oraz średnicę rur należy dostosować do ilości ścieków odprowadzanych z nowo projektowanych budynków.
2. Włączenie wykonać do studzienki o rzędnych 177.26/176.90 za pomocą oprawienia oczka.
3. Przejście pod jezdnią w ulicy Klonowa zaprojektować w rurze osłonowej.

III. Przyłącze kanalizacji deszczowej :

1. Kanalizacji brak , wody deszczowe odprowadzić powierzchniowo.

IV. Projekt uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgodnień Dokumentacji w Sieradzu oraz w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskiej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w Złoczewie.

V.

1. Projekt uzgodnić w Wydziale Telekomunikacji w Sieradzu.
2. Projekt należy uzgodnić w Urzędzie Miejskim w Złoczewie.
3. Projekt należy uzgodnić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi Oddział Sieradz.
4. Projekt należy uzgodnić w Zakładzie Energetycznym w Bełchatowie.

VI. Niniejsze warunki zasilania ważne są dwa lata od chwili wydania .

VII. Uwagi :

1. Zaprojektować zawór antyskażeniowy, wodomierz antymagnetyczny.
2. Wykonawca przyłącza zgłasza rozpoczęcie oraz zakończenie prac w Miejskiej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w Złoczewie.
3. Wykonać inwentaryzację powykonawczą i dostarczyć do MSK Sp. z o. o. w Złoczewie
4. Prace związane z budową przyłącza może wykonać jedynie podmiot gospodarczy z odpowiednimi uprawnieniami budowlano-instalacyjnymi.

Miejska Spółka Komunalna
Sp. z o.o.
spec.ds. ochrony środowiska
Marzena Maniak
mgr Marzena Maniak