

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie otworu rozpoznawczo-studziennego nr 1 dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody „KOWALEWKO”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wystąpieniem wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), udziela wyjaśnień.

Wykonawcy zadali następujące pytania:

- 1) Czy dopuszcza się wykonanie przedmiotowego otworu studziennego do projektowanej głębokości 65 m p.p.t. w rurach 18" systemem udarowym.
- 2) Czy zleceniodawca dopuszcza wykonanie zadania metodą okrężno - udarową (bez użycia płuczki), po uprzednim wykonaniu otworu małośrednicowego, przy zachowaniu średnicy wiercenia jak w projekcie geologicznym tj. r. Ø20" i Ø18" (do dołu).
P.S. Metoda ta jest bardziej dokładna i jest możliwość osiągnięcia większych i lepszych parametrów pompowania wody w danych warunkach geologicznych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu 1 i 2 metodę pod następującymi warunkami:

1. poprzedzenia wykonania otworu eksploracyjnego małośrednicowym wierceniem pilotażowym,
2. zachowania końcowej średnicy projektowanych wierceń nie mniejszą niż 18",
3. zachowania projektowanej konstrukcji filtra.

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr inż. Wiesław Zalewski