

Strzegowo 16.05.2014 r.

Gmina Strzegowo
ul. Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo

27.12.2014

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo**
(ogłoszenie o zamówieniu numer: 153644 - 2014)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), udziela wyjaśnień.

Wykonawca zadał następujące pytanie:

„Dot. D-05.03.05./02. WARSTWA WIĄŻĄCA I WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Przywołana ST została przygotowana w oparciu o nieobowiązujące normy, które zostały zastąpione przez poprawione Wymagania Techniczne WT1 i WT2 z 2010 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza na przedmiotowym kontrakcie wykonanie nawierzchni asfaltowych zgodnie z aktualnymi Wymaganiami technicznymi WT1 i WT2 2010?”

Odpowiedź:

Zarządzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych jedynie **zaleca** do stosowania w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych cytowanych w pytaniu Wymagań technicznych WT-1 i WT-2. Zarówno Wymagania techniczne WT-1 i WT-2 nie są dokumentami prawnie obowiązującymi, co potwierdza zapis we wprowadzeniu do WT-1 „Dokument nie jest prawnie obowiązujący, lecz rekomenduje do stosowania w Polsce”.

Dokumentacja projektowa zawiera aktualne normy dotyczące nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni asfaltowych zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi WT-1 i WT-2 2010.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr inż. Wiesław Zalewski