

Strzegowo 04.09.2014 r.

Gmina Strzegowo
ul. Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo

271.24.2014

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych i instalacji lamp hybrydowych w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzegowo” (ogłoszenie o zamówieniu numer: 277572- 2014)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wystąpieniem Wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela wyjaśnień.

Zestaw VII

Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolektora słonecznego, o parametrach optycznych jak podane w SIWZ o niżej opisanych rozmiarach? Kolektor o powierzchni absorbera min 3 m² o ilości min 24 rur próżniowych oraz kolektor o powierzchni absorbera min 1,5m² o ilości min 12 szt. rur próżniowych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych – zestawów wyposażonych w inne ilości kolektorów, a także kolektory o innej ilości rur, dostosowane do pozostałych elementów zestawu i przewidywanej liczby użytkowników. Można stosować inne ilości rur w kolektorach niż 10, 20, 30 szt. w celu osiągnięcia odpowiedniej powierzchni absorbera. Kwestia ta została wyjaśniona przez zamawiającego we wcześniejszych wyjaśnieniach (wyjaśnienia z dnia 02.08.2014 r. ZESTAW IV odpowiedź na pytania nr 2 i 3) oraz w zmianach SIWZ z dnia 02.09.2014 r.

Pytanie 2

Prosimy o odniesienie się do sprawności kolektora, czy jest ona wymagana do powierzchni apertury.

Odpowiedź

Sprawność jest wymagana do powierzchni apertury.

ZESTAW VIII

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie współczynnika $\alpha_1 = 1,362 \text{ W/m}^2\text{K}$ do wysokości $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) należy stosować kolektory słoneczne o współczynniku liniowych strat cieplnych α_1 nie większym niż 1,3 W/m²K. Kolektory słoneczne o wyższym współczynniku strat liniowych α_1 nie spełniają wymogu zawartego w SIWZ.

ZESTAW IX**Pytanie 1**

Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia w projekcie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający w dniu 02.09.2014 r. dokonał zmian Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których dokonano również zmian w projekcie umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Zmiany te zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane uczestnikom postępowania w dniu 02.09.2014 r.

Pytanie 2

Co zamawiający rozumie pod pojęciem „autonomia pracy – ok. 5 dni” czy to znaczy min. 5 dni?

Odpowiedź

Zamawiający w dniu 02.09.2014 r. dokonał zmian Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których zawarł zapis „Czas autonomii pracy lampy hybrydowej określonej w Programie Funkcjonalno-użytkowym jak ok. 5 dni należy rozumieć: minimum 4 dni”. Zmiany te zostały opublikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz przesłane uczestnikom postępowania w dniu 02.09.2014 r.

WÓJT GMINA STRZEGOWO

[Podpis]
mgr inż. Wiesław Zalewski