

Strzegowo 16.02.2015 r.

Gmina Strzegowo
ul. Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo

271.4.2015

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę istniejących przepompowni ścieków: Unierzyż PG1, Unierzyż PL2, Unierzyż PL1, Rydzyn Szlachecki PG1, Pokrytki PG1, Niedzbórz PG1, Drogiszka PG1, Sułkowo Polne PG1, Sułkowo Borowe PG1, Budy Sułkowskie PG1, Łebki PG1, Unikowo PG1, Czarnocin PG1, Czarnocin PL1, Czarnocinek PG1, Mdzewko PG1, Syberia PG1, Mdzewo PG1, Dąbrowa PG1, Kowalewko PG1, PS Konotopa (ogłoszenie o zamówieniu numer: 11174 - 2015)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela wyjaśnień.

Pytanie 1

„W związku z ostatnimi zmianami w SIWZ oraz Projekcie Budowlanym dotyczącymi parametrów pomp dla przepompowni Czarnocin PG1, Czarnocin PL1, Dąbrowa PG1, Drogiszka PG-1, Konotopa PS, Mdzewko PG1, Niedzbórz PG-1, Rydzyn Szlachecki PG1, Sułkowo Borowe PG1, Sułkowo Polne PG-1, Unikowo PG1, Budy Sułkowskie PG1, Czarnocinek PG1, Łebki PG1, Pokrytki PG1 zaistniały problemy z doбором pomp o mocach nie większych niż wskazane w SIWZ oraz w Projekcie budowlanych . Czy zamawiający dopuszcza we wskazanych przypadkach zastosowanie pomp o wyższych mocach niż wskazane ?”

Odpowiedź

Dobór pomp wykonano między innymi w oparciu o kryterium nowoczesności konstrukcji ocenianej na podstawie niskiej energochłonności urządzeń pompowych .

Nie widzimy więc potrzeby zwiększania mocy zastosowanych pomp ponad wartości podane w specyfikacji technicznej i projektach budowlanych .

Wójt Gminy Strzegowo

/-/ Wiesław Zalewski