

Strzegowo 28.01.2015 r.

Gmina Strzegowo
ul. Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo

271.4.2015

Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę istniejących przepompowni ścieków: Unierzyż PG1, Unierzyż PL2, Unierzyż PL1, Rydzyn Szlachecki PG1, Pokrytki PG1, Niedzbórz PG1, Drogiszka PG1, Sułkowo Polne PG1, Sułkowo Borowe PG1, Budy Sułkowskie PG1, Łebki PG1, Unikowo PG1, Czarnocin PG1, Czarnocin PL1, Czarnocinek PG1, Mdzewko PG1, Syberia PG1, Mdzewo PG1, Dąbrowa PG1, Kowalewko PG1, PS Konotopa (ogłoszenie o zamówieniu numer: 11174 - 2015)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wystąpieniem Wykonawców o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela wyjaśnień.

ZESTAW 1

Pytanie 1

W SIWZ wskazano, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się m. in w dokumentacji technicznej. W związku z bardzo szczegółowym opisem parametrów technicznych oraz konstrukcji pomp w projekcie budowlanym wskazującym na jednego dostawcę pomp co ogranicza dostęp równoważnych rozwiązań (konkurencyjność) – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp wirowych o równoważnych lub lepszych rozwiązaniach konstrukcyjnych wykonanych z materiałów powszechnie używanych i sprawdzonych, dopuszczonych do stosowania na rynku Unii Europejskiej, które stosowane są z powodzeniem w innych tego typu aplikacjach, zapewniających jednocześnie prawidłową pracę pompowni (możliwość potwierdzenia referencjami)?

Ponadto informujemy, że w opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe i patenty co jest niezgodne z artykułem 29 punkt 3 Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych lub lepszych urządzeń oraz pozostałych elementów i materiałów składających się na przedmiot zamówienia, opisanych w projekcie budowlanym w części pn. Specyfikacja techniczna dla poszczególnych pompowni. Jednocześnie należy wskazać, iż rozwiązanie zamienne lub równoważne musi być zgodne z parametrami wyszczególnionymi w SIWZ a w szczególności z parametrami zawartymi w projekcie budowlanym „**Specyfikacja techniczna- pompownie**”.

Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania i zaspokajał potrzeby z zachowaniem zasad określonych w art. 29 i 30 pzp.

Pamiętać należy, że „realizacja zakazu ograniczenia uczciwej konkurencji nie może doprowadzić do takiego opisu przedmiotu zamówienia, który eliminowałby różnicę między produktami

oferowanymi przez poszczególnych wykonawców oraz odbierał zamawiającemu prawo takiego sformułowania treści SIWZ umożliwiającego dokonania wyboru- spośród produktów różnych wykonawców- takiego, który najbardziej odpowiada jego indywidualnym potrzebom” (wyrok KIO UZP z dnia 8 kwietnia 2010 r. KIO/UZP/373/10). Zamawiający ma ponadto prawo podania cech szczególnych w tym typów urządzenia w sytuacji, gdy przemawiają za tym cechy przedmiotu zamówienia a taki zapis jest efektywniejszy i bardziej adekwatnie oddaje charakterystykę przedmiotu.

Zamawiający dokonał zmian w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Aneks do projektu budowlanego stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Aneks do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

ZESTAW 2

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ): „Wykonawca w trakcie odbioru końcowego zobowiązuje się do wystawienia karty gwarancyjnej zgodnie z załączonym do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorem, stanowiącym integralną część umowy” (§10 pkt 3). SIWZ dla w/w zadania wskazuje iż wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Na stronie internetowej brak załącznika nr 7, prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający w dniu dzisiejszym zamieszcza na stronie internetowej wzór karty gwarancyjnej (załącznik nr 7 do SIWZ).

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ): „Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do wykonania na jego koszt wszystkich wymaganych przeglądów serwisowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi (§ 10 pkt 4). Z uwagi na powyższe wnosimy o udostępnienie wykazu elementów zużywających się w okresie gwarancji które będą podlegać wymianie a których wymianę wymagać będzie Zamawiający.

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt wszystkich wymaganych przeglądów serwisowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi koniecznych do zachowania (spełnienia warunków) gwarancji producentów urządzeń w okresie gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonania wszelkich napraw potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach umowy, w tym wymiany zużytych elementów i części.

Jednocześnie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert do dnia 12.02.2015 r. do godz. 13⁰⁰.

Zamawiający dokonał odpowiednich zmian SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

- aneks do projektu budowlanego,
- aneks do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień,
- wzór karty gwarancyjnej.

Wójt Gminy Strzegowo

/-/ Wiesław Zalewski