

Strzegowo 02.04.2015 r.

27.11.2015

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę centrum
miejscowości Strzegowo
(ogłoszenie o zamówieniu numer: 67122 - 2015)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), udziela wyjaśnień.

Pytanie

„Co oznacza trzykrotna impregnacja?

W specyfikacji technicznej nic na ten temat nie pisze, natomiast pozycja katalogowa KNNR 0502-03010-050 nie istnieje w NORMIE”

Odpowiedź

Trzykrotna impregnacja kostki betonowej oznacza zabezpieczenie przed działaniem wody, czynnikami niszczącymi i zabrudzeniem. Impregnacja kostki betonowej wykonana jest za pomocą impregnatu hydrofobowego.

W kosztorysie zastosowano pozycję KNNR 006 0502 03010 050 – Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – pozycja analogiczna.

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr inż. Zdzisław Łalewski