

Strzegowo, 25 kwietnia 2017r.

Nr sprawy: 271.5.2017

Wykonawcy

ZMIANA SPECYFIKACJI ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem oraz wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie** w dniu 25 kwietnia 2017r. wpłynęły do zamawiającego następujące zapytania:

„W związku z brakiem projektu i koniecznością prawidłowego doboru prasy prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. jaki jest rodzaj stabilizacji osadów
2. jaka jest zawartość suchej masy osadów na wlocie do prasy,
3. jaka jest zakładana zawartość części organicznych w suchej masie osadów,
4. jaka jest faktyczna objętość osadów do odwodnienia na dobę,
5. na stronie 23 PFU piszą Państwo o zaletach prasy śrubowej podając parametr zawartości suchej masy do 70%. Czy jest to wartość oczekiwana przez Państwa do uzyskania na prasie?

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 21 64 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zgodnie z pkt. 1.1.3 PFU, str. 6: komora stabilizacji tlenowej osadów, w której są prowadzone naprzemienne procesy zagęszczania, dekantacji, napowietrzania, mieszania (w trakcie odpływu osadu do stacji odwadniania). W komorze stabilizacji znajduje się system napowietrzania (dyfuzory rurowe membranowe do napowietrzania drobnopęcherzykowego), mieszadło, dekanter do odprowadzania wód nadosadowych z fazy zagęszczacza osadu.

Ad. 2

Zgodnie z pkt. 1.1.2 PFU, str. 5: Zawartość suchej masy 2,1% (U=97,9%), SM=140,28 kg sm/d

Ad. 3

Zgodnie z pkt. 1.1.2 PFU, str. 5: od 40-75% substancji organicznych,


Ad. 4

Zgodnie z pkt. 1.1.2 PFU, str. 5: V=6,52 m³/d

Ad. 5

Zapis: „Zawartość suchej masy do 70%” jest zapisem błędnym.

Wymagana jest wartość uwodnienia maksymalnie U=82% zgodnie z bilansem osadów zamieszczonym w pkt.: 1.1.2. Dobierana prasa śrubowa powinna zagwarantować odwodnienie osadów na poziomie minimum 18% s.m



Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP dokonuje następującej zmiany:

1. Ust. 18 siwz otrzymuje brzmienie:

„18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo do dnia 8maja 2017r. do godziny 13.00
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo dnia 8maja 2017r r. o godzinie 13.15
- 3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

2. W rozdziale. 2.5 załącznika nr 9a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia „zalety użytkowe prasy śrubowej” oraz „ Parametry techniczne” otrzymują brzmienie:

„Zalety użytkowe prasy śrubowej:

- Wysoka wydajność i pozyskanie suchej masy
- Zwarta konstrukcja
- Wysoka skuteczność odwadniania
- Łatwa w obsłudze
- Szeroki zakres wymagań odnośnie jakości odwadnianego osadu
- Wysoka dostępność, niskie wymagania konserwacyjne
- Wysoka wydajność
- Przeznaczona dla wysokich wymagań odnośnie zawartości suchej masy
- Rozwiązania pojedynczych linii o przepustowości do 180t/d
- Odwodnienie wału dla zapewnienia większej zawartości suchej masy
- System całkowicie zamknięty
- Minimalne zużycie flokulantu w związku z w pełni zautomatyzowanym systemem.

Parametry techniczne:

- wydajność : nie mniejsza niż 8m³/h na wlocie
- uwodnienie maksymalnie U=82%
- zawartość suchej masy minimum 18%
- napęd bezpośredni np. ze stożkowym wałkiem o stałym skoku śruby
- system podwójnego mycia sekwencyjnego
- zgodność ze wszystkimi regulacjami Unii Europejskiej w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12 a ust. 1 PZP zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została opublikowana w BZP pod nr 73589– 2017 z dnia 25.04.2017.



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dokonana zmiana oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WÓJT GMINY STRYKÓW
mgr inż. Wiesław Zalewski