




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA STRZEGOWO
pow. mławski
woj. mazowieckie
NIP 569-17-59-048, REGON 130378440
Nr sprawy: 271.5.2017


Strzegowo, 27 kwietnia 2017r.

Wykonawcy

ZMIANA SPECYFIKACJI ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem oraz wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie** w dniu 26 kwietnia 2017r. wpłynęły do zamawiającego następujące zapytania:

1. Remont osadnika wtórnego - proszę o informację czy w ramach remontu osadnika wtórnego są przewidziane remontowe prace budowlane? Jeśli tak to proszę o uszczegółowienie o jakie prace chodzi, poza wymienionym montażem zgarniacza kołowego oraz spustu osadu do komory stabilizacji osadów;
2. Proszę o załączenie obecnego planu zagospodarowania terenu oczyszczalni;
3. Proszę o udostępnienie schematu technologicznego oczyszczalni;
4. Wymiana elementów skorodowanych w obrębie sita w sektorze mechanicznego oczyszczania ścieków. Proszę o potwierdzenie, że wymianie w tym obrębie podlegają wyłącznie właz, pokrywa studni;
5. Z treści dokumentacji wynika obowiązek doposażenia obiektu w tabor samochodowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gospodarki osadowej. Proszę o uszczegółowienie informacji o model, typ, ilość;
6. Rozbudowa dróg, dojazdów, ogrodzenia oraz przebudowa i rozbudowa sieci między obiektowych. Proszę o podanie przybliżonych ilości dróg i dojazdów oraz ogrodzenia i sieci między obiektowych, instalacji technologicznej jakie podlegają rozbudowie, bądź wskazanie ich na planie zagospodarowania oczyszczalni. Na podstawie załączonej na stronie dokumentacji Wykonawca nie jest w stanie oszacować ilości oraz elementów jakie są wymagane przez Zamawiającego do wykonania.
7. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla terenu gdzie znajduje się oczyszczalnia."
8. Zamawiający w PFU określa w p. 1.2.8: System zostanie wyposażony w szybką blokadę wyprowadzania energii do sieci. Oznacza to czas reakcji poniżej 1 sek. oraz akceptację ze strony zakładu energetycznego jako system nie wyprowadzający energii do sieci. Tym samym zainstalowany system nie może być systemem ograniczającym lecz gwarantującym zerowy wpływ energii do sieci. Funkcjonowanie ograniczenia musi polegać na ograniczaniu mocy instalacji PV nie zaś jej całkowitym wyłączeniu. Większość falowników istniejących na rynku, potrzebuje kilku sekund na ograniczenie przepływu energii do sieci do zera, a zagwarantowanie zerowego przepływu do sieci jest całkowicie ekonomicznie bezzasadne i wymaga specjalnych drogich rozłączników. Zakłady energetyczne akceptują kilkusekundowy czas reakcji falownika na



ograniczenie wypływu, stąd zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmiany w tym punkcie. Dodatkowo, w powyższej treści PFU istnieje sprzeczność, ponieważ, aby zagwarantować zerowy wypływ energii do sieci, należy zastosować specjalny rozłącznik, który spowoduje całkowite wyłączenie instalacji po wykryciu wypływu energii. Ograniczanie mocy falownika wiąże się z płynnym ograniczaniem mocy, co z kolei powoduje zawsze minimalny wypływ energii do sieci.

9. Zamawiający zastrzega sobie w p.1.4.4 PFU możliwość zlecenia wykonania badania elektroluminescencyjnego min. 10% zainstalowanych modułów. Ile paneli maksymalnie Zamawiający zamierza poddać badaniu elektroluminescencyjnemu ?
10. Prosimy o wskazanie jednostek badawczych, w których Zamawiający będzie badał panele.
11. Proszę o uściślenie: W SPECYFIKACJI JEST NAPISANE: 28. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIEDZĄC OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Czy to oznacza, że należy złożyć ofertę zarówno na część A i część B? Czy można złożyć ofertę oddzielnie na część A lub na część B?"

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 21 64 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

W ramach remontu osadnika wtórnego konieczne będzie wykonanie typowych prac budowlanych towarzyszących dla tego typu robót, związanych z montażem zgarniacza kołowego oraz spustu osadu do komory stabilizacji osadów. Zakres prac zależny jest od doświadczenia i wiedzy technicznej wykonawcy, konkretnego typu urządzenia dobrane na etapie projektowania a co za tym idzie - typu mocowań poszczególnych elementów. Zamawiający nie narzuca specjalnych wymagań w tym zakresie.

Ad. 2

Stanowi załącznik graficzny do programu Funkcjonalna – Użytkowego - Załącznik nr 9a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 3

Schemat technologiczny w załączeniu – załącznik nr 1 do zmiany z 27 kwietnia 2017r.

Ad. 4


Zgodnie z wymaganiami zamawiającego wymianie podlegają wyłącznie włazy oraz pokrywa studni.

Ad. 5

Zakup taboru nie jest objęte powyższym zamówieniem.

Ad. 6

Projektowane utwardzenie terenu: Wynika ze szkicu sytuacyjnego. Przybliżona powierzchnia niezbędna do utwardzenia: ok. 175 m² - wokół projektowanej stacji odwadniania osadów. Zamawiający nie narzuca specjalnych wymagań odnośnie sieci międzyobiektowych i instalacji technologicznych. Wykonawca będzie zobowiązany do doprowadzenia m.in. instalacji wodociągowej



do projektowanej stacji odwadniania osadów - chyba, że dobrana na etapie projektowania technologia stanowiła będzie inaczej. Koniecznym będzie również doprowadzenie rurociągu podającego osad na projektowaną prasę, doprowadzenie energii elektrycznej oraz odprowadzenie odcieków z prasy oraz magazynu składowania osadów. Dane te należy ustalić na etapie projektowania w porozumieniu z zamawiającym.

PFU nie przewiduje prac związanych z ogrodzeniem terenu. Przebudowa bądź rozbudowa instalacji technologicznych bądź sieci międzyobiektowych może wyniknąć na etapie wykonywania projektu. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Ad. 7

Techniczne badania podłoża gruntu – załącznik nr 2 do zmiany z 27 kwietnia 2017r.

Ad. 8

Zgodnie z dalszymi zapisami PFU, obowiązkiem Wykonawcy jest zagwarantowanie budowy i przyłączenia instalacji w taki sposób, że energia nie będzie wyprowadzana do sieci elektrycznej. W szczególności wykluczona jest sytuacja, w której Zakład Energetyczny rozlicza wprowadzoną do sieci energię. Są to warunki, które związane są wymogami dotyczącymi braku występowania pomocy publicznej. Zamawiający nie jest stroną rozstrzygającą, czy Zakład Energetyczny przyjmie zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie.

Przez zerowy wypływ energii, rozumie się zerowy z punktu widzenia rozliczeń z operatorem sieci dystrybucyjnej. Zapisy nie są sprzeczne, wykonawca może zastosować automatykę, oraz np. mały bufor lub inne sterowalne urządzenia załączane w chwili przekroczenia. Tym samym stycznik nie działa jako element rozłączający instalację a załączający dodatkowy odbiór / dodatkowe odbiory. Zamawiający wykona weryfikację, zainstalowanego systemu, dopiero w sytuacji braku akceptacji Zakładu Energetycznego zainstalowanego systemu jako systemu nie wprowadzającego energii do sieci i np. uwarunkowaniem przyłączenia instalacji pod warunkiem podpisania umowy na sprzedaż energii. Umowy takiej Zamawiający nie może podpisać.

Osiągnięcie rezultatu w sposób techniczny i/lub prawny pozostaje w gestii Wykonawcy.

Ad. 9

Maksymalnie wszystkie.

Ad. 10

Zamawiający nie ma wybranej jednostki badawczej. Zaznacza się, że w przypadku badania elektroluminescencji, jest to badanie wykonywane w terenie na zainstalowanym systemie aparaturą do wykonywania tego rodzaju badania.

Ad. 11

Dopuszczalność składania ofert częściowych została opisana w ust. 37 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP dokonuje następującej zmiany:

1. Ust. 18 siwz otrzymuje brzmienie:

„18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo do dnia 12 maja 2017r. do godziny 13.00
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo dnia 12 maja 2017r r. o godzinie 13.15
- 3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12 a ust. 1 PZP zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została opublikowana w BZP pod nr 75825 – 2017 z dnia 27.04.2017.

Dokonana zmiana oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki:

1. Schemat technologiczny
2. Techniczne badania podłoża gruntu.

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr inż. Andrzej Zielenka