



Strzegowo, 02 maja 2017r.

Nr sprawy: 271.5.2017

Wykonawcy

ZMIANA SPECYFIKACJI ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem oraz wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie** w dniu 28 kwietnia 2017r. wpłynęły do zamawiającego następujące zapytania:

„Proszę o uściślenie:

1. w SIWZ pisze o dwóch nagrzewnicach (1 przy sicie, dwie przy prasie) w załączniku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pisze o 3 nagrzewnicach - ile ich ma być;
2. montaż 3 nagrzewnic to już 69kW - jaka jest moc zamówiona, granica umowy z zakładem energetycznym?
3. Rozbudowa układu automatyki (podłączenie dodatkowo instalowanych urządzeń)
 - jaki macie Państwo sterownik PLC - czy posiadacie Państwo kody źródłowe?
 - jaka jest wersja SCADA - czy posiadacie Państwo kody źródłowe?
4. w SIWZ w punkcie 3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia pisze Projektowana trwałość stałych elementów... - są tutaj podane lata – jak rozumieć ten zapis?
5. w SIWZ pisze: projekt w swoim zakresie merytorycznej obejmować winien: - modernizację AKPiA w zakresie projektowanych urządzeń i obiektów technologicznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie nowych elementów oczyszczalni.

Jednocześnie w załączniku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pisze: - modernizacja aparatury kontrolno – pomiarowej i AKPiA. Proszę o uściślenie Państwa założeń względem tego punktu. "

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 21 64 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ad. 1

Zgodnie z zapisami w PFU 2 szt. nagrzewnic elektrycznych: tj. - Wyposażenie pomieszczenia sita pionowego i płuczki w nagrzewnicę elektryczną – 1 szt., - Wyposażenie pomieszczenia prasy osadów w nagrzewnicę elektryczną – 1 szt.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP dokonuje następującej zmiany:

1. Ust. 3 pkt. 1 lit „g” siwz otrzymuje brzmienie:

„g) modernizację systemu ogrzewania poprzez doposażenie pomieszczenia sita pionowego w 1 szt. nagrzewnicy elektronicznej a pomieszczenia prasy w 1 szt. nagrzewnic elektrycznych.”

2. Ust. 5 część A pkt. 1 lit „g” siwz otrzymuje brzmienie:

„g) modernizację systemu ogrzewania poprzez doposażenie pomieszczenia sita pionowego w 1 szt. nagrzewnicy elektronicznej a pomieszczenia prasy w 1 szt. nagrzewnic elektrycznych.”

Ad. 2

Zgodnie z PFU należy zamontować 2 nagrzewnice o parametrach:

- Moc projektowana - min. 9 kW
- Moc grzewcza - min. 9 / 16 / 23 kW – min. 2 stopnie grzania

Moc przyłączeniowa określona w umowie przyłączeniowej – 138,6 kW. Należy zauważyć, że stopień grzania dmuchaw będzie regulowany w związku z tym dmuchawy nie będą musiały pracować na najwyższym poziomie ogrzania. Dmuchawy nie będą musiały też pracować jednocześnie, w związku z tym pobór mocy może być zdecydowanie ograniczony

Ad. 3

- Sterownik PLC SIEMENS SIMATIC S7-300 (użytkownik posiada kody źródłowe)
- System SCADA ASTERNET 2012 wersja 6.0

Ad. 4

Projektowaną trwałość stałych elementów należy rozumieć jako żywotność. Tak jak podano w PFU:

- konstrukcje budowlane, rurociągi i budynki: 40 lat
- urządzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat
- oprzyrządowanie i systemy sterowania: 15 lat

Należy mieć na uwadze, że są to wartości szacunkowe.

Ad. 5

W zakresie sterownika jest to do ustalenia na etapie projektowania z automatykiem/elektrykiem oraz po wcześniejszym wybraniu typu konkretnego urządzenia (szafki sterownicze producentów). Na tym etapie można założyć, że ingerencja w istniejący sterownik będzie konieczna. Zgodnie z zapisami w PFU, wszystkie projektowane urządzenia i obiekty należy wpisać do



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



istniejącego na oczyszczalni systemu AKPiA. Algorytm sterowania należy uzgodnić z użytkownikiem. Istniejącą wizualizację należy zaktualizować o nowe obiekty i pomiary w uzgodnieniu z użytkownikiem

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP dokonuje następującej zmiany:

3. Ust. 18 siwz otrzymuje brzmienie:

„18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zamawiającego Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo do dnia 15 maja 2017r. do godziny 13.00
- 2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32; 06-445 Strzegowo dnia 15 maja 2017r. o godzinie 13.15
- 3) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 6 PZP w związku z art. 12 a ust. 1 PZP zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia została opublikowana w BZP pod nr 77948 – 2017 z dnia 02.05.2017.

Dokonana zmiana oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

STRZEGOWO

mgr inż. Wiesław Żalowski