



Tabela oferowanych parametrów dla urządzenia ssąco – płuczącego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej zamontowane na przyczepie

Lp.	Minimalne wymagania techniczno-użytkowe	Minimalne wymagania	Oferta Wykonawcy –
1	2	3	4
1	Wymagania ogólne		
1.1	Typ/model	-	Typ Model
	Przyczepa		
1.2	przyczepa fabrycznie nowa	Fabrycznie nowa	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
1.3	ładowność zapewniająca transport urządzenia z wodą i osadem	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
1.4	dopuszczalna prędkość maksymalna	min. 40 km/h,	 km/h
1.5	przystosowana do ciągnika rolniczego.	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
1.6	amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
1.7	dwie osie (typu tandem) bez osi skrętnej	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2	Silnik		
2.1	silnik o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu na moc zainstalowanych urządzeń	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2.2	rozruch elektryczny	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2.3	akumulator	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2.4	zbiornik paliwa	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2.5	licznik motogodzin	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
3	Rama nośna		
3.1	urządzenie zamontowane na ramie nośnej zamocowanej do ramy podwozia w sposób zapewniający odporność na wstrząsy	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
3.2	rama nośna zabezpieczona antykorozyjnie	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
3.3	silnik i pompy umieszczone pod kłapą obudowy, dostęp do tych urządzeń z obu stron	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
3.4	pojemniki na przechowywanie narzędzi i węży ssawnych po obu stronach pojazdu	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4	Zbiornik		
4.1	pojemność	min. 4 000 litrów	 litrów
4.2	podział na komorę wody czystej i nieczystości	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.3	kłapa uchylna do opróżniania otwierana i zamykana hydraulicznie	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.4	dysze płuczące zamontowane wewnątrz zbiornika	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.5	zawór ssący fi 75	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.6	zawór spustowy fi 75	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.7	wskaźnik napełnienia zbiornika	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.8	fartuch wylotowy ze stali nierdzewnej	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

4.9	manometr nad/podciśnieniowy	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.10	złącze hydrantowe do napełniania	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.11	możliwość napełnienia zbiornika na nieczystości (osad) wodą czystą oraz wykorzystania wody czystej do czyszczenia kanalizacji	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.12	układ zabezpieczający pompę przed pracą na sucho	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.13	wymuszony obieg pomiędzy pompą wysokociśnieniową a zbiornikiem wody czystej (cyrkulacja) jako zabezpieczenie przed zamarzaniem w czasie dojazdu do miejsca pracy	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.14	zabezpieczenie antykorozyjne	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.15	na zewnątrz pomalowany lakierem	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
5	Pompa wysokociśnieniowa		
5.1	ciśnienie	min. 150 bar,	 bar
5.2	wydajność	min. 200 l/minutę	 l/minutę
5.3	automatyczny regulator ciśnienia	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
5.4	filtr wody	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
5.5	zabezpieczenie przed suchobiegiem	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6	Pompa ssąca		
6.1	wydajność	minimum 400 m ³	 m ³
6.2	filtr ssawny	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6.3	zabezpieczenie przed przeciążeniem	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6.4	zabezpieczenie przed przegrzaniem	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6.5	możliwość równoczesnej pracy pompy ciśnieniowej i pompy ssącej lub pojedynczo	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
7	Wąż wysokociśnieniowy		
7.1	długość węża wysokociśnieniowego	min. 150 mb	 mb
7.2	zamontowany na bębnie obrotowym z napędem hydraulicznym z płynną regulacją prędkości nawijania/rozwijania	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
7.3	urządzenie do układania węża na bębnie	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
8	Bęben z węzłem ssącym		
8.1	bęben o napędzie ręcznym z węzłem ssącym fi 75 umożliwiający odessanie nieczystości bez konieczności podłączania odcinków węży ssących	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
8.2	Długość węża ssącego	min. 15 m	 m
9	Pulpit sterowniczy - funkcje		
9.1	wodoszczelny.	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.2	uruchomienie silnika	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.3	regulacja obrotami silnika	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.4	włączenie/wyłączenie pompy ssącej,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.5	włączenie/wyłączenie pompy wysokociśnieniowej	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.6	wyłącznik bezpieczeństwa	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.7	licznik pracy pomp	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.8	lampki kontrolne	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.9	możliwość zapewnienia pojedynczej i równoczesnej pracy pomp	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.10	reflektor roboczy	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10	Wyposażenie dodatkowe		
10.1	głowica czyszcząca kanałowa	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10.2	głowica udrażniająca,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10.3	głowica ciężka	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10.4	głowica płaska poruszająca się po dnie kanału do usuwania piasku zalegającego	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

	na dnie rurociągu		
10.5	pistolet wysokociśnieniowy z lancą, do mycia studzienek	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10.6	komplet węży ssących o średnicy fi 75 łączonych o łącznej długości 6 m z przyłączami	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10.7	rura ssąca	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy