

Strzegowo 08.10.2021 r.

Zamawiający:
Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo
ul. Plac Wolności 32

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1 na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Czarnocin, Drogiszka, Mdzewo, Rydzyn Szlachecki – zamówienie uzupełniające

Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert

W związku ze pytaniami wykonawcy co do treści zaproszenia do składania ofert, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawcy zadali następujące pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza inny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego niż galwanizacja ogniowa?
2. Co dokładnie oznacza, że urządzenia muszą być przygotowane do montażu/posadowienia na gruncie? Czy wystarczy jak dostarczymy Państwu urządzenia wraz z kotwami?

Odpowiedzi

Ad. 1

Szczegółowe minimalne parametry urządzeń i pozostałych elementów podano w załączniku Nr 2 – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 zamawiający podtrzymuje wymagania, że „wszystkie elementy z blachy składające się na konstrukcję, ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi, zapewniające ochronę antykorozyjną”

Ad. 2

Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „Stopa montażowa urządzenia zakończona kołnierzem z otworami służącymi do mocowania do fundamentu za pomocą śrub kwasoodpornych. Podkładki nierdzewne, Nakrętki kołpakowe nierdzewne zabezpieczone przed odkręceniem. W komplecie musi znajdować się kotwa do wylania fundamentu lub stopa fundamentowa.”

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr inż. Wiesław Zalewski