

Strzegowo, dnia 31.03.2022 r.

Nr 6220.1.2020

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwana dalej jako „ustawa ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – po rozpatrzeniu wniosku Elektrowni PV 61 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Annę Beczak, z dnia 23.04.2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo

p o s t a n a w i a m

ustalić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. teren inwestycji należy ogrodzić za pomocą słupów stalowych (wbijanych w grunt) i siatki stalowej umocowanej do tych słupów; do budowy ogrodzenia należy użyć siatki o wysokości do 2,5 m, pozostawiając wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą około 10 cm dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów i gadów;
2. wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy;
3. panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w powłokę antyrefleksyjną, która przyczyni się do zmniejszenia wrażenia „tafli wodnej” i ryzyka ładowania ptaków na panelach;
4. prace ingerujące w pokrycie glebowe należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków i okresem rozrodczym płazów, tj. w terminie od 1 września do końca lutego lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym; przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresy ochrony gatunkowej;
5. podczas prowadzenia prac ziemnych, na czas realizacji inwestycji, miejsce ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką na co najmniej 50 cm, którą należy wkopać w ziemię; utrzymywać brzegi wykopu ścięte w sposób umożliwiający wydostanie się z nich małych zwierząt, w tym gadów, płazów i drobnych ssaków;
6. teren budowy oraz wykopów kontrolować pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;

7. wierzchnią warstwę gleby zdejmować jednokierunkowo, nadmiar zdeponować do późniejszego wykorzystania;
8. na etapie eksploatacji, w miejscu farmy fotowoltaicznej należy dokonać siewu gatunków roślin łąkowych, a następnie przeciwdziałać zarastaniu łąk poprzez koszenie i/lub wypas; do obsiania wykorzystać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego; teren inwestycji wykaszać od 1 września do końca lutego, po uprzedniej lustracji na obecność zwierząt (kierunek koszenia odbywać się będzie od centrum działki w kierunku jej brzegów);
9. teren inwestycji, po zakończeniu prac związanych z budową, należy uprzątnąć;
10. kolorystykę budynków i elementów konstrukcyjnych farmy należy ograniczyć do wybranego jednego koloru: jasny odcień szarego, beżu lub zieleni, z wykluczeniem wszelkich barw jaskrawych lub o dużej intensywności koloru; zastosowany kolor winien być matowy, z wykluczeniem połysku z połyskiem tak, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie;
11. linie energetyczne (linie kablowe) należy poprowadzić pod ziemią;
12. prace budowlane oraz dowóz materiałów prowadzić w ciągu dnia, w godz. od 6.00 do 22.00;
13. na etapie realizacji inwestycji korzystać z terenu w sposób oszczędny i zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego;
14. prace realizacyjne wykonywać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, m.in. poprzez stosowanie sprzętu sprawnego technicznie, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego;
15. na etapie realizacji i eksploatacji teren przedsięwzięcia wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbentów); w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazywać do zagospodarowania uprawnionemu odbiorcy;
16. wszelkie prace związane m.in. z wymianą olejów w użytkowanym sprzęcie budowlanym oraz tankowania pojazdów prowadzić poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi; pojazdy tankować na stacjach paliw;
17. prace ziemne związane z montażem paneli fotowoltaicznych (wbijaniem profili w grunt) oraz okablowaniem należy prowadzić bez konieczności odwadniania wykopów;
18. zaplecze budowy wyposażać w szczelne, bezodpływowe, mobilne kabiny sanitarne, systematycznie opróżniane w celu nie dopuszczenia do ich przepełnienia, a zgromadzone w ich obrębie ścieki wywozić przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków;
19. powstające odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;
20. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania.
21. prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego urządzeń;
22. na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzenie w/w wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu w/w wód znajdujących się na gruncie;

23. podczas eksploatacji panele fotowoltaiczne czyścić przy pomocy wody zdemineralizowanej bez użycia środków chemicznych;
24. wodę na cele socjalne dostarczać w butelkach z zewnątrz;
25. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zastosować szczelne misy olejowe dla każdego pojedynczego transformatora o odpowiednio dobranej pojemności, będące w stanie zmagazynować min. 100% oleju, wykonane z takich materiałów, aby olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego;

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. transformator zlokalizować w obrębie kontenerowej stacji transformatorowej, w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposażyć go w szczelną misę olejową, wykonane z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych o pojemności minimalnej 100% zawartości oleju w transformatorze.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

V. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany został „Raport oddziaływania na środowisko”, sporządzony przez mgr inż. Annę Beczak.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2020 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Obwieszczeniem z dnia 06.05.2020 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 „ustawy ooś” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 27.05.2020 r., znak: WOOS-I.4220.593.2020.MŚ wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie zajął stanowiska w ustawowym terminie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, pismem z dnia 01.06.2020 r., znak: WA.ZZŚ.1.435.1.81.2020.MZ wyraziło opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii właściwych organów, załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 09.06.2020 r., znak: 6220.1.2020 stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tegoż przedsięwzięcia i zobowiązano wnioskodawcę do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. O wydanym postanowieniu poinformowano strony postępowania oraz podano informację do publicznej wiadomości.

Po otrzymaniu raportu w dniu 11.10.2021 r., zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 w/w ustawy, obwieszczeniem Wójta Gminy Strzegowo z dnia 14.10.2021 r. powiadomiono strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w wyznaczonym terminie.

Ponadto przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „oś”, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 25.02.2022 r., znak: WOOS-I.4221.255.2021.IP.2 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Zgodnie z art. 33 ustawy „oś” przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa, podano do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa i o sporządzonym raporcie, poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzegowo, przekazanie informacji stronom postępowania oraz Sołtysowi sołectwa Wola Kanigowska, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni.

Na etapie przeprowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa, w wyznaczonym terminie 30 dni do składania uwag i wniosków, do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Ponadto przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 KPA, obwieszczeniem z dnia 02.03.2022 r. poinformowano strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wydanych uzgodnieniach właściwych organów oraz o zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

Po przeanalizowaniu stosownego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinii uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania oraz załączonego do wniosku raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o określeniu warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, wyszczególnionych w sentencji decyzji.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w granicach działek nr 269, 276 obręb Giżyn. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów całkowita powierzchnia w/w działek wynosi 9,22, zaś łączna powierzchnia zabudowy wynosić będzie do 2,73 ha. Obszar faktycznie zajęty pod zabudowę bezpośrednio przez

zespół paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pozostałą powierzchnią przeznaczoną do przekształcenia (nie wliczając przerw między rzędami paneli) obejmie powierzchnię do 1 ha. Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 193 m w linii prostej, w kierunku północnym od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane zostanie na gruntach klasy RV i RVI. Działka w miejscu realizacji inwestycji jest płaska i niezadrzewiona.

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące elementy:

- zespół paneli fotowoltaicznych (do 4 000 szt.),
- kontenerowa stacja transformatorowa,
- kontener techniczny,
- ogrodzenie.

Panele umieszczone zostaną w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 10 m. Przestrzeń między rzędami paneli nie będzie przekształcona i pozostanie biologicznie czynna. Łączna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych nie będzie większa niż 1 MW (moc pojedynczego inwertera do 200 kW lub jednego centralnego do 900 kW). Dla obsługi instalacji posadowiony zostanie kontener transformatorowy o wielkości nie przekraczającej standardowych gabarytów (długość do 10 m, szerokość do 5 m, wysokość do 4 m), docelowa wielkość zostanie określona w szczegółowej dokumentacji projektowej. W ramach realizacji przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni wokół całej instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową o szerokości do 4 m, umożliwiającą dojazd do urządzeń, a także gruntowego placu o powierzchni do 900 m², na którym umieszczony zostanie kontener stacji transformatorowej.

Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnią funkcję korytarzy ekologicznych. Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 ustawy „oos”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 18,63 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Planowana farma fotowoltaiczna położona będzie w całości na terenie działki wykorzystywanej rolniczo, na której prowadzona jest działalność agrotechniczna.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych wyznaczonych dla migracji dużych zwierząt: Dolina Wkry GKPnC-1 oraz Puszcza Biała GKPnC-1.

Korytarze ekologiczne są poddawane szczególnej ochronie w ramach sieci obszarów chronionych, wyznaczonych i zarządzanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Utrzymanie korytarzy i właściwe gospodarowanie w ich obrębie ma istotne znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunków. Ze względu na liniową lub ciągłą strukturę (np. cieki i ich brzegi) albo pełnią funkcję (np. stawy, oczka wodne, małe kompleksy leśne) są istotne dla migracji, rozprzestrzeniania się i wymiany genetycznej dzikich gatunków.

Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy gruntów rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Raport oos wykazał, iż teren inwestycyjny jest przekształcony antropogenicznie i stale pozostaje pod wpływem działalności człowieka.

Na potrzeby prowadzonego postępowania (raportu) przeprowadzono w terenie kontrolę przyrodniczą, która wykazała, iż analizowany teren nie odznacza się istotnymi walorami przyrodniczymi.

Nie zaobserwowano występowania gatunków roślin objętych ochroną oraz chronionych siedlisk.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie spowoduje zajęcia cennego siedliska przyrodniczego.

Na badanym terenie nie stwierdzono chronionych gatunków płazów, ale mogą się tam pojawiać, ponieważ w odległości około 400 m w kierunku północnym przepływa rzeka Rosica (potencjalne miejsce rozrodu płazów). Suche siedliska w pobliżu terenu badań wskazują na obecność jaszczurki zwinki. Na terenie inwestycji nie stwierdzono lęgów żadnych ptaków. Na okolicznych terenach natomiast żerują: skowronek, potrzuszc, ortolan, pliszka siwa, gąsiorek, kapturka, cierniówka, makolągwa, słowik rdzawy, zięba, bogatka, modraszka, czarnogłówka, świergotek drzewny, kos, drozd, rudzik, lerka. W pobliżu (około 500 m w kierunku północno-zachodnim) na terenie wsi Giżyn gniazduje bocian biały. Żeruje on głównie na łąkach położonych w kierunku północnym od drogi asfaltowej biegnącej przez miejscowość Giżyn. Nad terenem przedsięwzięcia oraz nad okolicznymi terenami otwartymi obserwowano wielokrotnie polowanie myszołowa, pustułka i błotnika stawowego. poza okresem lęgowym ptaków stwierdzono obecność srokosza, szpaka i grzywacza.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że realizacja planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu założeń raportu oraz wskazanych w niniejszej decyzji warunków, nie spowoduje naruszenia zakazów obowiązujących w ww. formie ochrony przyrody, tj. Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc pod uwagę charakterystyką przedsięwzięcia należy stwierdzić, że realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony oraz integralność ww. obszaru natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu i substancji do powietrza spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Ze względu na krótki okres inwestycyjny emisja ta nie wpłynie na znaczące zwiększenie poziomu hałasu poza terenem przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast źródłami emisji niezorganizowanej będą pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że funkcjonowanie ww. przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na stan jakości powietrza w regionie, a dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu będą dotrzymane. Ze względu na skalę i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na klimat.

W czasie eksploatacji przedsięwzięcia głównym źródłem hałasu na terenie inwestycji będzie stacja transformatorowa i inwertery. Przeprowadzona w raporcie oś analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu wykazała, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017268569 Rosica. W aktualnie obowiązującym Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły w/w JCWP posiada status naturalnej części wód, o ogólnym złym stanie, dla której obecnie występuje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w raporcie oraz warunki wskazane w decyzji pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego otoczeniu nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi, poza obszarami góorskimi, w sąsiedztwie obszarów leśnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie oraz uzgodnień właściwych organów stwierdza się brak negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie oś, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

Wójt Gminy Strzegowo prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „oś”, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- 1) posiadane na etapie wydania decyzji dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki realizacji,
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się obecnie na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.


Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy „oś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr 6220.1.2020 z dn. 31.03.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Elektrownia PV 61 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, reprezentowana przez Panią Annę Beczak.

Nazwa zadania: budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 269, 276 obręb Giżyn, gm. Strzegowo.

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będą następujące elementy:

- zespół paneli fotowoltaicznych (do 4 000 szt.),
- kontenerowa stacja transformatorowa,
- kontener techniczny,
- ogrodzenie.

Teren planowanej inwestycji znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) dopuszcza na terenie obszaru chronionego krajobrazu realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w myśl art. 3 ust. 1, pkt 8 ustawy „ooś”, wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 18,63 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie Środkowej Wisły, w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017268569 Rosica.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo.

Z up. WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

