

Zamawiający:
Gmina Strzegowo
06-445 Strzegowo
ul. Plac Wolności 32

**Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1 na budowę placów zabaw w miejscowościach: Adamowo, Augustowo, Mączewo i Prusocin

Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert

W związku z pytaniami wykonawcy co do treści zaproszenia do składania ofert, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawcy zadali następujące pytania:

1. Czy Zamawiający w urządzeniach dopuści opisany poniżej inny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego niż galwanizowanie ogniowe ?
Wykonanie powłoki antykorozyjnej przy zastosowaniu podkładu cynkowego i właściwej warstwy farby proszkowej
Podkład cynkowy - składa się ze zmodyfikowanych żywic epoksydowych o wysokiej gęstości i odporności na wilgotność. Powłoka ma lekką strukturę, która ułatwia przyleganie kolejnych warstw. W bardzo dobry sposób chroni powierzchnię pokrytego metalu przed działaniem czynników powodujących korozję oraz innymi procesami związanymi z reakcjami utleniania, Technika nakładania podkładu cynkowego Nakładamy warstwę podkładu o grubość ok. 60/80 µm, a następnie przeprowadzamy wypalenie w temperaturze ok. 160-180 stopni Celsjusza. Po nałożeniu pokładu cynkowego i wypaleniu powierzchnia jest gotowa do właściwego malowania proszkowego.
2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą e-maila - oferta będzie opatrzona podpisem kwalifikowanym ?

Odpowiedzi

Ad. 1

Szczegółowe minimalne parametry urządzeń i pozostałych elementów podano w załączniku Nr 3 – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 zamawiający podtrzymuje wymagania przy każdym urządzeniu placu zabaw, że „wszystkie elementy metalowe ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami, zapewniające ochronę antykorozyjną.” W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza wykonania powłoki antykorozyjnej przy zastosowaniu podkładu cynkowego.

Ad. 2

W rozdziale XIV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą zaproszenia do składania ofert Zamawiający wpisał, że „Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem (236794085) lub drogą elektroniczną poprzez mail przetargi@strzegowo.pl (poza złożeniem oferty).” Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu złożenia oferty zostały opisane w rozdziale V. Opis sposobu przygotowania oferty zaproszenia do składania ofert. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty za pomocą e-maila.