

Strzegowo, dnia 14.12.2022 r.

Nr 6220.13.2022

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwana dalej jako „ustawa oos”), a także § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, działającej przez pełnomocnika Panią Julitę Wrzosek, reprezentującą Biuro Projektowe Julita Wrzosek, ul. Południowa 29, 64-113 Kąkolewo, z dnia 25.08.2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Pokrytkach, przewidzianego do realizacji na działce nr 370/2 i 371/2 obręb Pokrytki, gmina Strzegowo

s t w i e r d z a m

I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Pokrytkach, przewidzianego do realizacji na działce nr 370/2 i 371/2 obręb Pokrytki, gmina Strzegowo.

II. ustalam środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Pokrytkach, przewidzianego do realizacji na działce nr 370/2 i 371/2 obręb Pokrytki, gmina Strzegowo.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na Przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Pokrytkach, przewidzianego do realizacji na działce nr 370/2 i 371/2 obręb Pokrytki, gmina Strzegowo.

2. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu, min. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego;
2. teren budowy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliwa;
3. do celów socjalno-bytowych na etapie realizacji i eksploatacji wykorzystać istniejące toalety na terenie SUW;
4. podczas eksploatacji ścieki z wpustu pod chloratorem odprowadzać do istniejącej bezodpływowej studzienki neutralizacyjnej;
5. zaplecza budowy nie lokalizować w pobliżu strefy ochrony bezpośredniej ustanowionej dla przedmiotowego ujęcia wód podziemnych;
6. wodę na etapie eksploatacji inwestycji do celów technologicznych pobierać z punktów czerpalnych znajdujących się na terenie SUW;
7. podczas realizacji przestrzegać zakazów i nakazów ustanowionych dla terenu ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia wód podziemnych oraz zakazów obowiązujących na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

8. do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzą w reakcje chemiczne, aby nie spowodować zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntowych;
9. podczas wykonywania prac realizacyjnych zabezpieczyć studnie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń poprzez zastosowanie odpowiedniego ich uszczelnienia;
10. podczyszczane wody popłuczne ze stacji uzdatniania wprowadzać kanałem krytym do rowu melioracyjnego R-L 13 (wylot wód popłucznych w km 2+050 ww. rowu, na gruntach gminnej działki nr 360 obręb Pokrytki), zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno prawnym;
11. istniejące zbiorniki retencyjne czyścić metodą mycia wysokociśnieniowego za pomocą myjki ciśnieniowej oraz szczotki ryżowej;
12. odpady inne niż niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji inwestycji magazynować w sposób selektywny w zamykanych i szczelnych pojemnikach i kontenerach, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;
13. odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji inwestycji magazynować w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach odpornych na działanie zawartych w nich substancji, zlokalizowanych na utwardzonym podłożu i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych i zwierząt i przekazywać do odbioru podmiotom uprawnionym do zagospodarowania tego typu odpadów;
14. eksploatację przedmiotowego ujęcia wód podziemnych prowadzić zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodno prawnym;
15. prowadzić regularne pomiary ilości pobieranych wód podziemnych celem zapewnienia równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem;
16. po zakończeniu prac realizacyjnych teren przywrócić do stanu pierwotnego;
17. ewentualną likwidację przedmiotowego ujęcia wód podziemnych wykonać zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym;

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2022 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na Przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Pokrytkach, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 370/2 i 371/2 obręb Pokrytki, gmina Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo teren inwestycji znajduje się w obszarze strefy ochrony pośredniej w promieniu 50 m od studni zlokalizowanych na dz. nr 371/2 i 370 obręb Pokrytki. Stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami tegoż Planu.

Zawiadomieniem z dnia z dnia 26.08.2022 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Wnioskowana inwestycja, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 „ustawy ooś” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 10.11.2022 r., znak: WOOS-I.4220.1401.2022.IP.2 wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie, pismem z dnia 07.09.2022 r. znak: PSSE.ZNS.90281.50.2022 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, pismem z dnia 12.09.2022 r., znak: WA.ZZŚ.1.435.1.187.2022.MZ/EK wyraziło opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określiło warunki jego realizacji.

Po uzyskaniu stosownych opinii właściwych organów opiniujących, zawiadomieniem z dnia 15.11.2022 poinformowano strony postępowania o uzyskanych opiniach właściwych organów oraz o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii stosownych organów opiniujących, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki jego realizacji, wyszczególnione w sentencji decyzji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej na działce nr 370/2 i 371/2 obręb Pokrytki. Z przedłożonej KIP wynika, że łączna powierzchnia ww. działek wynosi 3187 m². Przedmiotowe ujęcie składa się obecnie z dwóch studni głębinowych, budynku stacji oraz trzech zbiorników retencyjnych. Istniejącą stację wybudowano w 1995 r. a przebudowano w 2005 r.

Woda ujmowana jest przez studnię nr SW-1, której głębokość wynosi 98 m oraz studnię nr SW-2 o głębokości 81 m. Istniejące studnie SW-1 i SW-2 ujmują wody podziemne z utworów czwartorzędowych na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców wsi Pokrytki. Eksploatacja przedmiotowego ujęcia prowadzona jest przez cały rok. Studnie głębinowe pracują zespołowo w trybie naprzemiennym bądź równoczesnym w czasie trwania suszy, kiedy wydajność jest najwyższa. Pobór wody odbywa się na podstawie zasobów zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki w Ciechanowie, decyzją znak: OS/8530/85330/54/88 z dnia 22 sierpnia 1988 r. i ich wysokość wynosi 147 m³/h przy depresji $S = 6,5 - 8,4$ m.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- wyposażenie studni głębinowych w nowe pompy głębinowe wraz z niezbędnym uzbrojeniem, tj. rurociągiem tłocznym każdy o długości 18 m (3x6m) oraz orurowaniem i armaturą wewnątrz obudowy studni, wykonana ze stali nierdzewnej,
- modernizację chlorowni i hali filtrów SUW poprzez utworzenie nowego otworu montażowego w ścianie budynku, zasypianie zbędnych kanałów technologicznych, naprawę posadzek, ścian wewnętrznych i elewacji (tylko tej części elewacji, w której wykonany zostanie otwór montażowy do wstawienia zbiorników filtrów oraz uzupełnienie uszkodzonej terakoty,
- montaż armatury odcinającej, pomiarowej w budynku SUW oraz urządzeń technologicznych uzdatniania wody w istniejącym budynku ujęcia,

- wykonanie pełnej automatyzacji procesu uzdatniania wraz z monitoringiem,
- wymianę rozdzielni elektrycznej oraz rozdzielni technologicznej na nowe, uzupełnienie kabli elektrycznych do AKPiA oraz wykonanie wizualizacji systemu pracy SUW.

Projektuje się montaż pomp głębinowych o następujących parametrach:

Studnia nr SW-1:

- $Q = 79,00 \text{ m}^3/\text{h}$,
- $H = 31,69 \text{ m}$,
- $P = 11 \text{ kW}$,
- Pr. Obrótowa – 2900 obr./min,
- Wylot pompy – RP5.

Studnia SW-2:

- $Q = 50,00 \text{ m}^3/\text{h}$,
- $H = 33,05 \text{ m}$,
- $P = 7,5 \text{ kW}$,
- Pr. Obrótowa – 2900 obr./min,
- Wylot pompy – RP4.

Przyjęta wydajność będzie następująca:

- godzinowa wydajność układu uzdatniania (studnia SW-1) - $79,00 \text{ m}^3/\text{h}$,
- godzinowa wydajność układu uzdatniania (studnia SW-2) - $50,00 \text{ m}^3/\text{h}$,
- godzinowa wydajność układu uzdatniania (studnia SW-1 + SW-2) – $129,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Woda surowa pobierana będzie ze studni głębinowych z maksymalną wydajnością obu studni.

Teren, na którym planowana jest inwestycja, znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Korytarze ekologiczne są poddawane szczególnej ochronie w ramach sieci obszarów chronionych, wyznaczonych i zarządzanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. Utrzymanie korytarzy i właściwe gospodarowanie w ich obrębie ma istotne znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunków.

Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji celu publicznego.

Najbliższy położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Wkry i Mławki” PLB140008 znajduje się w odległości ok. 10,0 km w kierunku północno-zachodnim od terenu planowanej inwestycji. W odległości około 15,1 km w kierunku południowo-zachodnim od inwestycji zlokalizowany jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Olszyny Rumockie PLH140010.

Teren działki nr 370/2 stanowi obszar przemysłowy, przekształcony antropogenicznie. teren działek porośnięty jest roślinnością zielną i w całości jest ogrodzony. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu wyznaczonego pod inwestycję znajdują się tereny upraw polowych oraz tereny zwartej zabudowy zagrodowej.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.

W związku z tym uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, należy uznać, że realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe. Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami lasów łęgowych i korytarzy ekologicznych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy przebudowy istniejącej stacji uzdatniania wody, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW200017268529 (Topielica). Dla ww. JCWP stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCWP nie wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, że wprowadzone w decyzji rozwiązania techniczne pozwolą na zabezpieczenie środowiska wodnego przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym odbywać się będzie w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi i leśnymi. Przedsięwzięcie znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej dla gminnego ujęcia wody w miejscowości Pokrytki, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych oraz przy ujściu rzek.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.


Po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów względem uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy „oos”, otrzymanych opinii właściwych organów opiniujących oraz biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu warunków zawartych w sentencji niniejszej decyzji, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w rt. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w rt. 72 ust. 1a ustawy „ooś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Gmina Strzegowo, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, działająca przez pełnomocnika Panią Julitę Wrzosek, reprezentującą Biuro Projektowe Julita Wrzosek, ul. Południowa 29, 64-113 Kąkolewo.

Nazwa zadania: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pokrytkach, przewidziana do realizacji na działce nr 370/2 i 371/2 obręb Pokrytki, gmina Strzegowo.

Planowana inwestycja polegać będzie na Przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Pokrytkach, przewidziana do realizacji na działce nr 370/2 i 371/2 obręb Pokrytki, gmina Strzegowo.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- wyposażenie studni głębinowych w nowe pompy głębinowe wraz z niezbędnym uzbrojeniem, tj. rurociągami tłocznymi każdy o długości 18 m (3x6m) oraz orurowaniem i armaturą wewnątrz obudowy studni, wykonana ze stali nierdzewnej,
- modernizację chlorowni i hali filtrów SUW poprzez utworzenie nowego otworu montażowego w ścianie budynku, zasypanie zbędnych kanałów technologicznych, naprawę posadzek, ścian wewnętrznych i elewacji (tylko tej części elewacji, w której wykonany zostanie otwór montażowy do wstawienia zbiorników filtrów oraz uzupełnienie uszkodzonej terakoty,
- montaż armatury odcinającej, pomiarowej w budynku SUW oraz urządzeń technologicznych uzdatniania wody w istniejącym budynku ujęcia,
- wykonanie pełnej automatyzacji procesu uzdatniania wraz z monitoringiem,
- wymianę rozdzielni elektrycznej oraz rozdzielni technologicznej na nowe, uzupełnienie kabli elektrycznych do AKPiA oraz wykonanie wizualizacji systemu pracy SUW.

Projektuje się montaż pomp głębinowych o następujących parametrach:

Studnia nr SW-1:

- $Q = 79,00 \text{ m}^3/\text{h}$,
- $H = 31,69 \text{ m}$,
- $P = 11 \text{ kW}$,
- Pr. Obrotowa – 2900 obr./min,
- Wylot pompy – RP5.

Studnia SW-2:

- $Q = 50,00 \text{ m}^3/\text{h}$,
- $H = 33,05 \text{ m}$,
- $P = 7,5 \text{ kW}$,
- Pr. Obrotowa – 2900 obr./min,
- Wylot pompy – RP4.

Przyjęta wydajność będzie następująca:

- godzinowa wydajność układu uzdatniania (studnia SW-1) - $79,00 \text{ m}^3/\text{h}$,
- godzinowa wydajność układu uzdatniania (studnia SW-2) - $50,00 \text{ m}^3/\text{h}$,
- godzinowa wydajność układu uzdatniania (studnia SW-1 + SW-2) – $129,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Teren, na którym planowana jest inwestycja, znajduje się na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego rozporządzeniem Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 ze zm.). Rozporządzenie to określa szereg zakazów, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.) zakazy obowiązujące w obszarach chronionego krajobrazu nie dotyczą inwestycji celu publicznego.

Z up. WÓJTA

Krzysztof Adamczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

