

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia

Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP w Syberii – prace elektryczne

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznej garażu , w budynku OSP w Syberii z materiałów wykonawcy

- Garaż

Wymiary garażu

Długość - 6,77 m

Szerokość 6,22 m

Wysokość - 2,92 m

W ramach remontu trzeba wykonać :

1. Instalacja elektryczna

Doprowadzenie zasilania 3 fazowego ze skrzynki głównej znajdującej się w budynku do garażu OSP długość przewodu 17 m. Wymiana instalacji elektrycznej i wbudowanie rozdzielnic wyłącznie na potrzeby garażu OSP.

Wymiana instalacji elektrycznej i budowa nowej skrzynki rozdzielczej z zabezpieczeniami typu S o wartości 16A (3szt) na obwody gniazd podwójnych, 10A (1szt) na obwody oświetleniowe, 20A (1szt) na obwód siłowy, wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy 25A (1 szt.), wyłącznik czteropolowy jako główny 40A (1 szt.) oraz lampki kontrolne (3 szt.). W garażu wykonać (5 szt.) gniazd podwójnych jednofazowych(w tym jedno na suficie do zasilania bramy garażowej) , (4szt.)oprawy oświetleniowe 120 cm ledowe (6500k 3600lm 36w), wykonać(1szt.) gniazdo siłowe (16A 400V 5P), na zewnątrz budynku założyć naświetlacz (50W 6000lm) z czujnikiem ruchu.

WÓJT GMINY STRZECOWO

mgr Damian Sobiecki