

Strzegowo, dnia 30.05.2025 r.

Nr 6220.1.2025

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwana dalej jako „ustawa o oś”, a także § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Universe Energy Sp. z o.o., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Michała Piziurnego, z dnia 12.02.2025 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 87/5 obręb Mączewo, gmina Strzegowo

s t w i e r d z a m

I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 87/5 obręb Mączewo, gmina Strzegowo.

II. ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 87/5 obręb Mączewo, gmina Strzegowo.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Inwestycja polegająca na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 87/5 obręb Mączewo, gmina Strzegowo.

2. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody;
2. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu pod względem obecności zwierząt; w przypadku stwierdzenia zwierząt, umożliwić im ucieczkę z terenu budowy lub przenieść je poza obszar objęty inwestycją do odpowiednich siedlisk;
3. wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po 1 sierpnia i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym; usuwanie roślinności może odbywać się także przez okresowe wypasanie;
4. mycie powierzchni modułów (czysta woda lub z zastosowaniem wody z dodatkiem substancji biodegradowalnych) poza okresem kwiecień-sierpień i nie częściej niż dwukrotnie w ciągu roku;

5. wykonać ogrodzenie terenu inwestycji z siatki ogrodzeniowej o wysokości do 3 m, bez podmurówki, z wolną przestrzenią od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia o wysokości co najmniej 20 cm;
6. teren inwestycji należy obsiać roślinnością niską; do obsiania należy wykorzystać rodzime gatunki roślin dostosowanych do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego;
7. na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne;
8. linie energetyczne (linie kablowe) należy poprowadzić pod ziemią;
9. wszelkie otwory w drzwiach i ścianach obiektów towarzyszących, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maksymalnie 1 cm średnicy;
10. wszystkie obiekty elektrowni należy pomalować w odcieniach szarości i zieleni – neutralnych dla otoczenia;
11. prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 1 września) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów;
12. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu, min. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego;
13. zaplecze budowy zlokalizować w jak największej odległości od cieku naturalnego Dopływ spod Kocięcina, rowów melioracyjnych oraz sieci drenarskiej i wyposażać w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego;
14. na wszystkich etapach planowanej inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne w pobliżu ww. cieku naturalnego oraz rowów melioracyjnych przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi;
15. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działanie w celu usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
16. w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z podziemną siecią drenarską, uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację tych urządzeń, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1807 ze zm.);
17. wykonywanie wykopów ziemnych prowadzić ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne ograniczyć do niezbędnego minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej;
18. tankowanie paliwa w pojazdach i maszynach budowlanych wykonywać poza terenem inwestycyjnym, np. na stacjach paliw; na terenie inwestycyjnym nie prowadzić przechowywania paliw;
19. naprawy pojazdów i sprzętu budowlanego oraz wymianę płynów eksploatacyjnych wykonywać poza terenem inwestycyjnym, np. w warsztatach naprawczych; w przypadku konieczności wykonywania drobnych napraw sprzętu mechanicznego na terenie inwestycyjnym miejsca wykonywania ww. prac zlokalizować w jak największej odległości od cieku naturalnego Dopływ od Kocięcina i rowów melioracyjnych i wyposażać w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże oraz w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewów substancji ropopochodnych;

20. na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzenie w/w wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu w/w wód znajdujących się na gruncie;
21. wodę na etapie realizacji i likwidacji inwestycji do celów socjalno-bytowych pracowników dostarczać z zewnątrz beczkowozem;
22. powstające podczas realizacji i likwidacji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w mobilnych węzłach sanitarnych typu TOI-TOI, wyposażonych w szczelne zbiorniki; wywóz ww. nieczystości z terenu inwestycyjnego prowadzić przez wykwalifikowane firmy posiadające stosowne zgody w tym zakresie;
23. powstające w trakcie budowy odpady obojętne o masie uniemożliwiającej ich przemieszczanie (rozwieranie) magazynować luzem w miejscu wyposażonym w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże, odpady inne niż obojętne, które potencjalnie mogłyby powodować powstawanie odcieków w wyniku ich splukiwania przez wody deszczowe gromadzić selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach o odpowiednich właściwościach mechanicznych i chemicznych oraz pojemności dostosowanej do ilości przechowywanych odpadów; odpady z grupy 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 przechowywać w zamykanym kontenerze stalowym lub wykonanym z tworzywa sztucznego, ustawionym w wydzielonym miejscu zaplecza budowlanego; ww. odpady przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w celu dalszego zagospodarowania;
24. odpady powstające podczas eksploatacji, związane z utrzymaniem elektrowni słonecznej, głównie z usuwaniem usterek urządzeń elektronicznych i elektrycznych niezwłocznie po wytworzeniu przekazywać do dalszego zagospodarowania firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami; olej odpadowy gromadzić w szczelnym zamykanym pojemniku i bezwzględnie po wytworzeniu przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania jednostkom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia;
25. stacje transformatorową wyposażać w transformatory suche z izolacją żywiczną lub olejową; w przypadku wyboru transformatorów olejowych prefabrykowane fundamenty stacji wyposażać w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całą zawartość oleju oraz wody z ewentualnej akcji gaśniczej wykonana z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego w przypadku awaryjnego wycieku; podczas eksploatacji instalacji przeprowadzać okresowe przeglądy ww. urządzeń w celu wykrycia ewentualnych usterek;
26. przeanalizować możliwość powstania konfliktów społecznych w związku z oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej na pobliską zabudowę mieszkaniową i działki sąsiednie;
27. gospodarkę odpadami na etapie likwidacji instalacji prowadzić zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 12 lutego 2025 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w granicach działki nr 87/5 obręb Mączewo, gmina Strzegowo, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Teren planowanej inwestycji, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo, znajduje się w kompleksie 8.3PEF przeznaczonym jako tereny elektrowni słonecznej.

Obwieszczeniem z dnia 20.02.2025 roku powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz podano do publicznej wiadomości informację o wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie wszczętego postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W związku z tym, zgodnie z art. 64 ust.1 „ustawy ooś” wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Warszawie o opinię w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 17.03.2025 r., znak: WOOS-I.4220.218.2025.IP.2 wyraził opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki jego realizacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie, pismem z dnia 28.03.2025 r., znak: WC.ZZŚ.4901.30.2025.EK wyraziło opinię, że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określiło warunki jego realizacji.

Po uzyskaniu stosownych opinii właściwych organów opiniujących, obwieszczeniem z dnia 03.04.2025 poinformowano strony postępowania o uzyskanych opiniach właściwych organów oraz o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie.

Po przeanalizowaniu otrzymanych opinii stosownych organów opiniujących, a także załączonej do wniosku karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Strzegowo postanowił o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił warunki jego realizacji, wyszczególnione w sentencji decyzji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki nr 87/5 obręb Mączewo, gm. Strzegowo. Z przedłożonej KIP wynika, że łączna powierzchnia ww. działki wynosi 29,44 ha, natomiast powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję zajmie powierzchnie ok. 5,95 ha.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza zlokalizowana jest na działce inwestycyjnej, w odległości około 160 m od granic planowanej do realizacji elektrowni słonecznej w kierunku zachodnim. Teren inwestycji graniczy z działkami użytkowanymi rolniczo, łąkami oraz lasami.

Projektowana farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

1. paneli fotowoltaicznych w ilości do 20 000 sztuk, zamontowanych na stalowych konstrukcjach o wysokości maksymalnej 5 m;
2. inwerterów (falowników) zamontowanych na konstrukcjach stalowych pod panelami lub inwertera centralnego;
3. okablowania nN, SN i WN i złącz kablowych;
4. opcjonalnie magazynu energii;
5. stacji transformatorowej nN/SN;
6. opcjonalnie Głównego Punktu Odbiorczego (GPO);
7. systemów: sterowania i monitoringu, odgromowego i oświetlenia;
8. innych urządzeń elektroenergetycznych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.).

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Raciąż PLH140059 zlokalizowany w odległości około 5,7 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.

W związku z tym uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone w decyzji warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, należy uznać, że realizacja i funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza granicami korytarzy ekologicznych oraz lasów łęgowych. Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotyczy terenów rolnych, nie nastąpi ograniczenie rozprzestrzeniania się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zachwiania różnorodności biologicznej terenu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20001126879 (Wkra od Mławki do Sony). Jest to naturalna część wód, dla której stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, że wprowadzone w decyzji rozwiązania techniczne pozwolą na zabezpieczenie środowiska wodnego przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym odbywać się będzie w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi i zlokalizowana jest w otoczeniu terenów leśnych. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Nie jest położona na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych oraz przy ujściu rzek.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego.

Przedstawione w sentencji decyzji działania i warunki przyczynią się do ochrony środowiska gruntowo-wodnego.


Po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów względem uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy „oos”, otrzymanych opinii właściwych organów opiniujących oraz biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji, przy zachowaniu warunków zawartych w sentencji niniejszej decyzji, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy „o oś”. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji oraz dokonania zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, określone w decyzji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr Damian Sobiecki

Załączniki:

1. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania - art. 49 KPA.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ciechanowie.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Universe Energy Sp. z o.o., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa.

Nazwa zadania: budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidziana do realizacji w granicach działki nr 87/5 obręb Mączewo, gmina Strzegowo.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w granicach działki nr 87/5 obręb Mączewo, gmina Strzegowo.

Projektowana farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

1. paneli fotowoltaicznych w ilości do 20 000 sztuk, zamontowanych na stalowych konstrukcjach o wysokości maksymalnej 5 m;
2. inwerterów (falowników) zamontowanych na konstrukcjach stalowych pod panelami lub inwertera centralnego;
3. okablowania nN, SN i WN i złącz kablowych;
4. opcjonalnie magazynu energii;
5. stacji transformatorowej nN/SN;
6. opcjonalnie Głównego Punktu Odbiorczego (GPO);
7. systemów: sterowania i monitoringu, odgromowego i oświetlenia;
8. innych urządzeń elektroenergetycznych.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza zlokalizowana jest na działce inwestycyjnej, w odległości około 160 m od granic planowanej do realizacji elektrowni słonecznej w kierunku zachodnim. Teren inwestycji graniczy z działkami użytkowanymi rolniczo, łąkami oraz lasami.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.).


Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Raciąż PLH140059 zlokalizowany w odległości około 5,7 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20001126879 (Wkra od Mławki do Sony).

Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Teren planowanej inwestycji, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzegowo, znajduje się w kompleksie 8.3PEF przeznaczonym jako tereny elektrowni słonecznej.

WÓJT GMINY STRZEGOWO


mgr Damian Sobiecki

