

Jeziora Wielkie, dnia 16 kwietnia 2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GZGK-1/2012 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Wymiana odżelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w Jeziorach Wielkich.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, działając zgodnie z art.38 ust.1,2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. Z 2010 r. Nr 113,poz. 759 z póź.zm.) wyjaśnia zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wymianę odżelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w Jeziorach Wielkich”.

Zapytanie

Zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z póź. zm.) zwracamy się z następującymi pytaniami :


1. Czy usunięte z filtrów złoża nr 2,4 i 5 ma zostać ponownie zasypane w nowych zbiornikach filtracyjnych czy poddane utylizacji ?
2. Jeżeli do zasypiania nowych zbiorników nr 2,4 i 5 ma zostać użyte nowe złożo proszę o podanie rodzaju złoża, wysokość oraz wielkość poszczególnych frakcji.

Wyjaśnienie do wniesionego zapytania.

Jak wynika z kosztorysu ofertowego- zerowego jak i przedmiarów robót załączonych do SIWZ ujęta została tylko pozycja dotycząca robocizny związanej z zasypaniem złoża filtracyjnego do wymienianych odżelaziaczy materiałem Zamawiającego. Zamawiający posiada zakupioną i zmagazynowaną przy tej stacji uzdatniania wody niezbędną ilość nowej masy złoża filtracyjnego - żwirowego (z podziałem na określone frakcje), a wykonawca dokona tylko zasypiania filtrów –

odżelaziaczy wg wskazań osoby nadzorującej ze strony Zamawiającego. Jednocześnie informuję, że usunięte stare złoże filtracyjne z demontowanych odżelaziaczy wraz z innymi elementami nie użytymi do ponownego montażu mają zostać złożone przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na placu przy stacji uzdatniania wody lub placu siedziby zakładu). Wykonawca więc nie dokonuje utylizacji usuniętego starego złoża filtracyjnego.

Z poważaniem :

DYREKTOR

mgr Andrzej Komuś