

Jeziora Wielkie, dnia 29.04.2014 roku

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.4.2014

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.4.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. Przebudowę drogi gminnej KOŚCIESZKI – cmentarz od km 0+000 do km 0+990 dł. 0,990 km
2. Przebudowę drogi gminnej KOŚCIESZKI – KOŚCIÓŁ od km 0+005 do km 0+167 dł. 0,162 km

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ Nr 2

3. Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przebudowę drogi gminnej KOŚCIESZKI – cmentarz od km 0+000 do km 0+990 dł. 0,990 km
Przebudowę drogi gminnej KOŚCIESZKI – KOŚCIÓŁ od km 0+005 do km 0+167 dł. 0,162 km
(przedmiot zamówienia)

Pytania:

Przebudowa drogi gminnej KOŚCIESZKI – cmentarz od km 0+000 do km 0+990 dł. 0,990 km.

1. Proszę o zamieszczenie SST na roboty objęte w przedmiarze.
2. Proszę o określenie właściwych mas na warstwę profilowo – wiążącą i ścieralną zgodnie z wytycznymi WT-2.

Przebudowa drogi gminnej KOŚCIESZKI – KOŚCIÓŁ od km 0+005 do km 0+167 dł. 0,162.

1. Proszę o zamieszczenie SST na roboty objęte w przedmiarze.
2. Proszę o określenie właściwych mas na warstwę profilowo – wiążącą i ścieralną zgodnie z wytycznymi WT-2.
3. Dotyczy poz. 7 przedmiaru. Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać skropienie pod warstwę ścieralną na powierzchni 600 m² natomiast w obliczeniu robót – obmiar podana jest powierzchnia równa 587 m². Przedmiar nie przewiduje skropienia pod warstwę profilowo-wiązącą. Proszę o określenie właściwej powierzchni do skropienia.

Odpowiedzi na pytania:

Przebudowa drogi gminnej KOŚCIESZKI – cmentarz od km 0+000 do km 0+990 dł. 0,990 km.

Ad. 1. – Brak. Obowiązują normy i wytyczne.

Ad. 2 – Wytyczne z 2013 r. wiążąca i wyrównawcza AC 11 W, KR 1+2. Ścieralna AC 11 S, KR 1+2

Przebudowa drogi gminnej KOŚCIESZKI – KOŚCIÓŁ od km 0+005 do km 0+167 dł. 0,162.

Ad. 1 – Brak. Obowiązują normy i wytyczne.

Ad. 2 – Wytyczne z 2013 r. wiążąca i wyrównawcza AC 11 W, KR 1+2. Ścieralna AC 11 S, KR 1+2.

Ad. 3 – Właściwa powierzchnia – 587,0 m².

Proszę o potwierdzenie otrzymania wyjaśnienia.

WÓJT GMINY

Zbysław Wozniakowski

(podpis kierownika Zamawiającego)