

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.6.2014

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.6.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Paluchowo od km 0+000 do km 0+678 dł. 0,678 km.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ Nr 2

Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Paluchowo od km 0+000 do km 0+678 dł. 0,678 km.
(przedmiot zamówienia)

Pytania:

1. Prosimy o zamieszczenie SST oraz planu sytuacyjnego.
2. Na przekroju konstrukcyjnym widnieją pobocza umocnione gr. 15 cm z niesortu 0/31,5. Brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o uzupełnienie.
3. W kosztorysie ofertowym widnieje poz. 6. D-04.08.01 Wyrównanie, profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką z betonu asfaltowego, sposób wbudowania mechaniczny; tabela zał. Nr 2 lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz. 13 60 kg/m² ilość: 142 Mg, natomiast w tabeli profilowania widnieje ilość wyrównania 93,09 m³ co daje około 233 Mg. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1. – Brak SST. Na profilowanie beton asfaltowy AC 11 W KR 1 ÷ 2. Na warstwę ścieralną beton asfaltowy, jezdni – AC 8 S KR 1 ÷ 2 (AC 115 zjazdy).

Ad. 2 – Pobocza gruntowe bez opaski z kruszywa zmiana na życzenie inwestora.

Ad. 3 – Profilowanie średnio 60 kg/m² tak jak w kosztorysie ofertowym = 142 Mg.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wyjaśnienia.

WÓJT GMINY

Zbysław Wozniakowski

(podpis kierownika Zamawiającego)