

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.5.2015

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.5.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przebudowę drogi gminnej PRZYJEZIERZE - GAJ od km 0+000 do km 1+035, o długości 1,035 km.**

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ Nr 1

Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowę drogi gminnej PRZYJEZIERZE - GAJ od km 0+000 do km 1+035, o długości 1,035 km.**

(przedmiot zamówienia)

Pytania:

1. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych **WT-1** Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, **WT-2** Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, **WT-4** Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych z 2010r. oraz normy PN-EN 13808:2010 *Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.* ?
2. Proszę o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego Szczegółowych Specyfikacji technicznych na roboty budowlane oraz planu orientacyjnego i sytuacyjnego.
3. Czy w przypadku braku w dokumentacji planu sytuacyjnego Zamawiający zezwoli na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na schematach?
4. Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy?
5. Zawarty w dokumentacji oraz formularzu kosztorysu ofertowego zapis mówiący o tym, iż na warstwę podbudowy z kruszywa należy zastosować kruszywo ze skał magmowych jest niezgodny z obowiązującym prawem Polskim i Unii Europejskiej. Od 2004 r. w Polsce obowiązuje Dyrektywa Unii Europejskiej nr 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z kolejnymi rozporządzeniami, które zabraniają wskazywania konkretnych rodzajów skał a jedynie dają możliwość określenia ich parametrów, jakie powinny spełniać kruszywa zastosowane w budownictwie drogowym. Powyższe oznacza, iż aby wyeliminować pewne kruszywa można to uczynić na podstawie ich parametrów a nie pochodzenia skał. Wnosimy zatem o wykreślenie cytowanych powyżej zapisów.
6. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych?

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1 – TAK

Ad. 2 – Obowiązują specyfikacje ogólne podane w kosztorysie ofertowym, brak planu orientacyjnego i

sytuacyjnego.

Ad. 3 – TAK.

Ad. 4 – TAK

Ad. 5 – Wytrzymałość na ściskanie $120 \text{ MPa} < R_c < 200 \text{ MPa}$

Ad. 6 – NIE

Proszę o potwierdzenie otrzymania wyjaśnienia.

z up. Wójta

Grażyna Leśniewska
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)