

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.15.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.15.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich – I etap.**

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ Nr 1

Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich – I etap.**

(przedmiot zamówienia)

Pytanie:

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót, dotyczy docieplenia dachu czy należy wykonać zgodnie z projektem – styropianem czy zgodnie z przedmiarem robót – wełną mineralną.

Odpowiedź na pytanie:

Ad. 1 – Docieplenie dachu należy wykonać zgodnie z projektem to jest styropianem.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wyjaśnienia.

WÓJT GMINY

Zbysław Woźniakowski

(podpis kierownika Zamawiającego)