

RGK.271.3.2018

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie, gmina Jeziora Wielkie, nr sprawy: RGK.271.3.2018

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie

Czy zamawiający dopuści do zastosowania na w/w inwestycji nawierzchni poliuretanowej o gr. 16 mm w technologii zgodnej z dokumentacją projektową o przedstawionych niżej parametrach:

Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) > lub = 0,9

Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) > lub = 71

Ścieralność, aparat Stuttgart (mm) < 0,08

Ścieralność, aparat Tabera (g) < lub <= 1,14

Tarcie - na mokro > lub = 57

Na sucho > lub = 106

Redukcja siły w 23° C (%) > 50

Odkształcenie pionowe w temp. 23°C (mm) < lub = 2,0

Wodoprzepuszczalność (mm/h) > lub = 5000


Pionowe odbicie piłki (%) > lub = 98

Ponadto informujemy, że nawierzchnia posiada parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 14877:2014, Atest higieniczny PZH, badania na zawartość śladowych ilości pierwiastków metali ciężkich.

Odpowiedź:

TAK

Odpowiedzi na powyższe pytania nie stanowią modyfikacji treści SIWZ.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)