



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MOGILNIE**

88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl
www.pssemogilno.com

N.HK-5201-3- 10-2/18

Mogilno, dnia 23.04.2018r.
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA 96/18

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 i art. 10 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2017, poz. 1261 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328), §3, § 6 pkt. 1 i § 21 ust. 1 pkt 3 ust. 4, ust.6 i § 26 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 10 § 1 i § 2, art. 104 § 1 i art.108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej z **wodociągu w Kościeszkach** w dniu 18.04.2018r. w ramach kontroli urzędowej, w której stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości 171 jtk/1ml wody

Państwowy Powiatowy Inspektor w Mogilnie

1. stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej odbiorcom z wodociągu w Kościeszkach z powodu stwierdzenia przekroczenia norm parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C

2. określa

po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego uwzględniając informację administratora o podjęciu natychmiastowych działań naprawczych

- a) dopuszczalną wartość parametru mikrobiologicznego „ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C” w ilości do 171 jtk / 1ml w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia,
- b) termin trwania przekroczenia do 25.05.2018r.

3. nakazuje

**Gminnemu Zakładowi Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich
88-324 Jeziora Wielkie**

- 1) podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody produkowanej przez wodociąg w Kościeszkach do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie parametru mikrobiologicznego określonego w punkcie 2
- 2) przekazać odbiorcom wody określonym w punkcie 1 informacji zawartych w załączonym do decyzji komunikacie Nr 5 z dnia 23.04.2018r.,
- 3) przedłożyć do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Mogilnie informacje o wynikach badań wody potwierdzających skuteczność podjętych działań naprawczych.

**Obowiązkom określonym w punkcie 3.1 i 3.2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności,
a w punkcie 3.3 do dnia 25.05.2018r.**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2017, poz. 1261 ze zm.) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w powiecie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska za zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia.

Według art. 12 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a według art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody wymaganej ilości i pod odpowiednim, ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. W oparciu o § 6 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w ramach monitoringu jakości realizując zadania wskazane przez ustawodawcę wykonuje badania wody zgodnie z ustalonym planem działania na dany rok.

W dniu 18.04.2018r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego w Kościeszkach pobrano próbkę wody z punktu na stacji uzdatniania – po hydroforze i przekazano do badania (parametry objęte monitoringiem – grupa A z rozszerzonym zakresem mikrobiologicznym) w akredytowanym Laboratorium PSSE w Inowrocławiu. W w/w próbce stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości 171 jtk/ 1ml – norma: bez nieprawidłowych zmian, przy czym zaleca się aby nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej (sprawozdanie z badań Nr L.HK- 632-142/N/18 z dnia 23.04.2018r.). Pozostałe parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne były zgodne z normami. W tym samym dniu pobrano także próbkę wody z punktu na sieci w miejscowości Włostowo – p. Światlak, kran w zlewni mleka i przekazano do badania (parametry objęte monitoringiem – grupa B) w akredytowanym Laboratorium WSSE w Bydgoszczy. Zgodnie z uzyskanymi informacjami z laboratorium jakość wody pod względem mikrobiologicznym w przedmiotowej próbce była bez zastrzeżeń. Do czasu wydania niniejszej decyzji oznaczenia w zakresie parametrów fizyko-chemicznych nie zostały ukończone.

Z powyższego wynika, że jakość wody pobranej z punktu na stacji uzdatniania – po hydroforze nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W związku z powyższym administrator podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na intensywnym płukaniu żwirków odżelaziaczy oraz dezynfekcji rurociągów wewnętrznych, wymianie pompy w studni głębinowej nr 1 i przepłukaniu instalacji wodociągowej.

Zgodnie z § 21 ust. 4 w przypadku przekroczenia wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy wykluczeniu obecności bakterii *E. coli* i enterokoków przy jednoczesnym stwierdzeniu niezgodności za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia i podjęciu odpowiednich działań naprawczych można określić warunkową przydatność wody do spożycia określając termin trwania i dopuszczenie przekroczenia. Zatem na tej podstawie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1261) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje ich usunięcie w ustalonym terminie. Nie zależnie od wymienionej kompetencji ustawowej przepis § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia określa tryb postępowania powiatowego inspektora sanitarnego z powodu przekroczenia normy w zakresie parametru mikrobiologicznego, tj. nakłada na niego obowiązek wydania orzeczenia o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia. Powyższy wymóg prawny został zrealizowany postanowieniami niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz zobowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody i podjęcie natychmiastowych działań naprawczych przez producenta wody przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanych próbkach *E. coli* i enterokoków zarządzono jak w sentencji wyznaczając termin do dnia 25.05.2018r.

Wójt jest obowiązany do rozpowszechniania komunikatu opracowanego przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia jw., dlatego komunikat stanowi załącznik do decyzji.

Ze względu na potencjalne zagrożenie zdrowia wynikające ze spożycia skażonej mikrobiologicznie wody, odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 o zapewnieniu stronie czynnego udziału w postępowaniu i możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zgromadzonych dowodów i żądań, o obowiązkach określonych w punktach 3.1) – 3.2) nadano na mocy art. 108 § 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego* rygor natychmiastowej wykonalności. Z uwagi na potrzebny, w ocenie organu, czas na doprowadzenie wody do jakości zgodnej z prawem i ze względu na konieczność sprawdzenia skuteczności działań naprawczych podjętych przez producenta wody, dla realizacji obowiązku określonego w punkcie 3.3) powyższej decyzji, wyznaczono termin do dnia 25.05.2018r.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi

Sporządziła: Wanda wełniak
Data sporządzenia: 23.04.2018r.

Załącznik: Komunikat PPIS w Mogilnie

Nr 5/ 2018 z dnia 23.04.2018r.o warunkowej przydatności do spożycia

Podpisł:
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Urszula Piwek-Brejecka

Otrzymują:

1. Pan Jacek Żuchowski
Kierownik Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich
88-320 Jeziora Wielkie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Jeziora Wielkie
2. Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
przy UG w Jeziorach Wielkich
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy